

위해방지 체크리스트(2-1-3.(2) 관련)

○ 충족 △ 보완필요 × 불충족

구분	위해방지 관련 개발행위허가기준				
	검토 항목	세부 검토 항목	○	△	×
건축물의 건축 및 공작물 설치	개발 지역	• 계곡 등 우수 및 토사유출 경로에서의 개발을 지양할 것 • 급경사지 및 절개지 인접지역에 개발을 지양할 것 • 하천·연안주변 저지대 및 상습침수지역에 위치하는 경우 일정거리를 이격하였는지를 검토할 것 • 급경사지 등 산사태 위험지역에 위치하는 경우 일정거리를 이격하였는지를 검토할 것 • 하천·연안주변 저지대에 위치하는 경우 배수로, 저류조 등 침수방지 시설 설치 유무를 검토할 것 • 산지에 인접한 경우 옹벽 등 산사태 방지시설 설치 유무를 검토할 것 • 옹벽 등 경사면에 접한 구조물을 설치하는 경우 배수로 설치 유무를 검토할 것			
	주변 지역	• 공사 중 토사유출 방지를 위한 시설설치계획 유무를 검토할 것 • 건축물 및 공작물의 규모에 따라 충분한 녹지, 저류지, 배수로, 저류조 등 우수유출 저감시설을 설치하였는지 검토할 것			
토지의 형질변경	주변 지역	• 절·성토로 인한 토사유출방지를 위해 방지벽, 사방댐 등의 대책수립 유무를 검토할 것 • 절·성토 사면에 대한 보호대책의 수립유무를 검토할 것 • 토사유출로 인한 배수불량 여부를 점검하고, 주변지역으로의 배수로 확보 및 정비 여부를 검토할 것 • 포장률이 높은 경우 우수유출 저감을 위한 저류조 등의 대책수립 여부를 검토할 것			
토석의 채취	주변 지역	• 절개지의 토사유출방지를 위해 방지벽, 사방댐 등의 대책수립 유무를 검토할 것 • 절개지 사면에 대한 보호대책의 수립유무를 검토할 것 • 토사유출로 인한 배수불량 여부를 점검하고, 주변지역으로의 배수로 확보 및 정비 여부를 검토할 것			
물건의 적치	주변 지역	• 적치대상물의 유실 및 추락 등 위해방지대책의 수립여부를 검토할 것 • 도로에 인접하여 물건을 적치하는 경우 도로와 일정거리 확보 등 충분한 안전조치 유무를 검토할 것			

비고 1. 검토결과 보완필요 또는 불충족인 항목은 보완을 위한 계획서를 제출하게 하거나 필요한 조건을 붙일 수 있다.

2. 위해방지 체크리스트에서 정하는 항목 외의 사항도 법, 영, 지침에서 정하는 사항은 검토하여 보완을 요구할 수 있다.