<별지 제3호 서식> 전기분야 점검기록표

시장명 :　　점검일자 : 20 . . .

- 점 검 결 과 : _____ 등급　　• 고객명(상호) : _____
- 전 압/용 량 : (V)　(kW)　　• 노 후 정 도 : _____
- 설 비 환 경 : □분전함 설치 □분전함 노출 □관리상태 □발생환경 □분진고착 □내연성 재료
- 주　　소 : _____

	중대 부적합사항 개소	경미한 부적합사항 개소	코드
절 연	□ 절연저항이 기준치 미만	□ 전기기계기구 절연저항 기준치 미만	1-1
인입구 배 선	□ 배선공사방법 부적정 □ 중도에 접속점있는 경우	□ 지지점, 이격거리 초과 등	2-1
	□ 단면적 4.0mm²미만 전선 사용시	□ 접속점 전선노출 및 피복손상	2-2
	□ 절연전선, 케이블 이외 전선 사용시	□ 인입선, 연접인입선 공사방법 부적정	2-3
누 전 차단기	□ 미설치 또는 동작상태 불량	□ 대지전압 150V이하 동작상태 불량	3-1
	□ 과전류 보호기능 없는 지락전용(E) 설치	□ 공공의 안전확보를 위해 누전경보장치 설치	3-2
	□ 욕실 등에 인체감전보호용 미시설(2004.1이후)	□ 욕실 등에 인체감전보호용 미시설(2004.1 이전)	3-3
	□ 주택 분기개폐기 누전차단기 미시설(2010.1이후)	□ 주택 분기개폐기 누전차단기 미시설(2010.1 이전)	3-4
	□ 열화 및 손상 극심	□ 경미한 열화 및 손상	3-5
개폐기 차단기	□ 인입구개폐기 미시설	□ 주개폐기 미시설(분기 6개 이하)	4-1
	□ 주개폐기 미시설(분기 6개 초과)	□ 분기개폐기 20A초과 시설	4-2
	□ 전용 분기개폐기 미시설(3kW 이상)	□ 분기개폐기 미시설(주개폐기 15A 미만 제외)	4-3
	□ 외,옥측(방전등,네온방전등등)전용분기개폐기미시설	□ 다선식 전로 중성선에 퓨즈 삽입	4-4
	□ 다선식 전로 각 극 개폐기 미시설	□ 개폐기, 차단기 및 퓨즈 용량 과다	4-5
	□ 개폐기 오결선 □ 열화 및 손상 극심	□ 개폐기 역부착	4-6
	□ 설치위치 부적정(고위치, 장애물 등으로 측정 불가)	□ 공통접지단자, 터미널, 부스바 등 노후 및 접속상태 불량	4-7
	□ 배분전반 상태 불량(접지단자,터미널,부스바 등)	□ 경미한 열화 및 손상	4-8
옥내외 배 선	□ 전선용량 부족	□ 전광표시장치, 출퇴근표시등, 제어용배선 1.5mm²미만	5-1
	□ 전선 및 배선기구 손상 극심	□ 노후, 열화 등 전선피복손상	5-2
	□ 공사방법 부적정	□ 기계기구, 배선기구, 접속기 등 손상	5-3
	비닐코드 배선사용 □ 간선으로 사용	□ 지지물(애자) 이탈 및 벽관통 부분 전선관 미삽입	5-4
	비닐코드 배선사용 □ 백열전등, 전열기구 사용	□ 특수설비 전로의 이격거리 미달	5-5
	비닐코드 배선사용 □ 콘센트 5개회로 이상사용(난잡배선)	□ 지중전선, 가공배선, 임시배선 시설방법 부적정	5-6
	비닐코드 배선사용 □ 동일구내 이외 장소 가공배선 사용	□ 동일구내 가공배선으로 비닐코드배선 사용	5-7
		□ 쇼윈도우, 쇼케이스배선 0.75mm² 미만 비닐코드배선	5-8
접 지	□ 접지저항 기준치 초과 및 미시설	□ 가정용 기계기구(냉장고,에어컨,세탁기) 접지기준치 초과	6-1
	□ 주택의 옥내전로에 접지극이 있는 콘센트 미사용 및 접지시설 시공여부(2004.1 이후)	□ 이동식기기 접지기준치 초과	6-2
		□ 네온변압기 외함 접지기준치 초과	6-3
	□ 욕실및화장실등에방적형콘센트미사용(2004.1이후)	□ 주택에 접지극부 콘센트 미사용(2004.1 이전)	6-4
	□ 접지선 규격 미달	□ 욕실 및 화장실 등에 방적형콘센트 미사용(2004.1 이전)	6-5
		□ 접지극(동판, 동봉 등) 규격미달 □ 시공방법 부적정	6-6 6-7

부적합 상세내용	코드	상세위치	코드	상세위치

▣ 중대 부적합 내용	

▣ 절연저항					▣ 접지저항 ※ 결과 : "적합" ⇒ ○, "부적합" ⇒ ×				