

<별지 제4호 서식> 가스분야 점검기록표

[시장명 :]

점 포 명				대 표 자	
주 소				공 급 자	
사용가스		☐ LPG ☐ 도시가스 ☐ 고압가스 ☐ 혼합가스(LPG/도시가스/고압가스) ☐ 기타(휴·폐업 등) ☐ 미사용		연 락 처	
저 장 량 (월사용예정량)				안전관리자	
점검일자				점 검 자	
번호	점검항목	확 인 내 용	점검결과	세부 부적합 항목	
개별점포					
1	저장설비	☐ 소형저장탱크 ☐ 용기 설치장소 ☐ 차양 또는 용기보관실 ☐ 고정상태 ☐ 기타	☐ 적합, ☐ 부적합		
2	가스설비	☐ 계량기 ☐ 압력조정기 ☐ 막음조치 ☐ 중간밸브(퓨즈콕 등) ☐ 호스 T, 3m 이상 ☐ 기타	☐ 적합, ☐ 부적합		
3	배관설비	☐ 배관미설치 ☐ 전기이격거리 미유지 ☐ 고정 불량 ☐ 기밀성능 ☐ 기 타	☐ 적합, ☐ 부적합		
4	안전장치	☐ 가스누출자동차단장치 ☐ 기타	☐ 적합, ☐ 부적합		
5	연소기	☐ 연소기(보일러 포함) ☐ 기 타	☐ 적합, ☐ 부적합		
6	가스누출	☐ 가스누출상태 ☐ 기 타	☐ 적합, ☐ 부적합		
공용부분		☐ 부적합 세부사항 기재	☐ 적합, ☐ 부적합		
6	점검자 의견				