

<별표 1 > 소방분야 안전등급 기준

○ 등급산출 : 총점을 등급기준표에 대입하여 산출

- 총점 = 점검 전문가 평가 점수(60%) + 설비별 점검결과 점수(40%)

등급	총점	내용	비고
A	90이상	소방설비가 기준에 따라 적합하게 설치되어 있고, 관리상태 우수하여 신뢰도가 높은 시장	
B	80이상-90미만	소방설비가 일부 기준 적합하지 않거나, 관리상태가 일부 미흡하지만 전반적인 설비의 신뢰도는 양호한 시장	
C	70이상-80미만	소방설비가 일부 기준에 적합하지 않고 관리상태가 일부 미흡하나 개선을 통하여 신뢰도 회복이 용이한 시장	
D	60이상-70미만	소방설비가 기준에 미달되고 관리상태가 미흡하여 일정 수준의 개선이 요구되는 시장	
E	60미만	소방설비가 기준에 현저히 미달되고 관리상태가 불량하여 상당한 수준의 개선이 요구되는 시장	

1) 점검 전문가 평가(60%)

- 평가점수 산출방법

점검전문가 평가점수 = ①소방설비분야 점수 + ②기타설비분야 점수

여기서, ① = (각 설비별 평가점수 합계) / (법적 의무대상 설비별 평가항목 양호점수 합계) × 0.5

② = (각 설비별 평가점수 합계) / (법적 의무대상 설비별 평가항목 양호점수 합계) × 0.1

주1. 총점은 점검 전문가 평가 점수와 설비별 점검결과 점수에 소화설비 설치 비율을 고려한 점검 전문가 평가 의견을 고려하여 산정

분야		평가방법			반영 비율	비고
		양호	보통	불량		
소방설비 분야	소화기구(자동소화장치 포함)	50	25	0	50	
	옥내소화전설비(호스릴 포함)	40	20	0		
	옥외소화전설비	20	10	0		
	스프링클러설비(간이형 포함)	50	25	0		
	비상경보설비	10	5	0		
	자동화재탐지설비 및 시각경보기	40	20	0		
	자동화재속보설비	20	10	0		
	비상방송설비	20	10	0		
	유도등 및 유도표지	30	15	0		
	비상조명등	20	10	0		
	피난기구(완강기 등)	10	5	0		
	소화용수설비	20	10	0		
	연결송수관설비	20	10	0		
	연결살수설비	30	15	0		
	기타	20	10	0		
	소계	400	200	0		
기타설비 분야	아케이드	20	10	0	10	
	방화문 / 자동방화셔터	60	30	0		
	기타	20	10	0		
	소계	100	50	0		

주1. 아케이드는 자진설비로 반영

주2. 각 설비별 공용부분과 점포부분 반영하고, 설비별 설치 유무에 따라 점수 차등 적용

주3. 핵심설비(수신기, 소방펌프, 속보기, 앰프, 전원설비 등)의 중대한 부적합사항에 대하여 전문가의 평가 반영

주4. 물분무등소화설비는 스프링클러설비에 포함, 기타 소방설비는 명시된 것 이외의 소방설비임

주5. 설비의 설치 및 기능이 일부에만 미치는 경우는 보통(일부기능 작동불능과 동일하게 취급)으로 평가

주6. 평가방법 기준

분야	구분	내용	비고
소방설비 분야	양호	설비의 설치 및 관리상태 양호	
	보통	설비의 설치 및 관리상태가 일부 미흡하나 작동기능상 중대한 결함이 없는 상태(일부 기능 작동불능 포함)	
	불량	설비가 설치되어 있으나 작동불능 상태 또는 설비 미설치 상태	
기타설비 분야	양호	설비의 설치 및 관리상태 양호	
	보통	설비의 설치 및 관리상태가 일부 미흡하나 작동기능상 중대한 결함이 없는 상태(일부 기능 작동불능 포함)	
	불량	설비가 설치되어 있으나 작동불능 상태 또는 설비 미설치 상태	

2) 설비별 부적합율(40%)

- 공용부 점검현황 및 점포 점검현황
- 불량률을 점수로 환산 반영
- 점포부분 설비별 불량률은 전체점포(소화기 설치대상 점포 기준) 대비 대상

점포 비율을 반영

• 공용부분

평가항목	부적합율에 따른 각 설비별 평가점수					
	5미만	5~10	10~15	15~20	20~25	25초과
소화기	5	4	3	2	1	0
감지기,발신기 회로	5	4	3	2	1	0
유수검지장치	5	4	3	2	1	0
소화전함	5	4	3	2	1	0
유도등,비상조명등	5	4	3	2	1	0
기타설비	5	4	3	2	1	0

• 점포부분

평가항목	부적합율에 따른 각 설비별 평가점수					
	5미만	5~10	10~15	15~20	20~25	25초과
소화기	5	4	3	2	1	0
자동확산소화장치	5	4	3	2	1	0
K급 소화기	5	4	3	2	1	0
감지기	5	4	3	2	1	0
단독경보형감지기	5	4	3	2	1	0
스프링클러헤드	5	4	3	2	1	0
유도등,비상조명등	5	4	3	2	1	0

• 평가점수 산출방법

설비별 부적합율 점수 = [(각 설비별 평가점수) / (법적 의무대상 평가항목×5)] × 0.4