

<별표 2> 전기분야 안전등급 기준

구 분	설비안전도	상 태
A 등급	90이상	• 전기설비의 상태가 양호
B 등급	80이상	• 전기설비의 상태가 양호하나 지속적인 관심이 필요한 상태
C 등급	70이상	• 시설물의 사용에는 지장이 없으나 위해(危害)요소가 일정 부분 존재하며, 안전성 향상을 위해 보수·정비가 필요한 상태
D 등급	60이상	• 중대한 부적합사항 발생으로 즉시 개·보수 또는 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E 등급	60미만	• 중대한 부적합사항 3개 이상으로 시설물의 안전에 위험이 있어 즉시 개·보수와 사용제한이 필요한 상태

□ 설비안전도

설비안전도(100점) = 전기적요소(60) +환경적요소(40)

○ 전기적요소 평가표(60점)

점검 항목	전기화재 원인 점유율	안전도	세부 항목수	부적합 차감 (1회시)	부적합 차 감 (3회이상)
절연저항	0.111	15	2	7.5	11.25
인입구 배선	0.172	4.05	3	1.35	2.02
누전차단기	0.188	22.35	5	4.47	6.71
개폐기·차단기	0.188	6.03	9	0.67	1.0
옥내·외 배선	0.510	6.56	8	0.82	1.23
접지상태	0.019	5.95	7	0.85	1.27
합 계	1.000	60	34	-	-

○ 환경적요소 평가표(40점)

영향요소	점유율	산출수식 및 가중치
설비노후화에 따른 영향(E1)	e1(0.25)	$E1 \times e1 = 10.0$
설비환경에 따른 영향(E2)	e2(0.50)	$E2 \times e2 = 20.0$
업종에 따른 영향(E3)	e3(0.25)	$E3 \times e3 = 10.0$
합 계		$E1 \times e1 + E2 \times e2 + E3 \times e3 = 40.0$