

<별표 3 > 가스분야 안전등급 기준

등급	시 설 상 태
A	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 10% 이하로서 주요 지적사항이 없는 시설
B	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 10% 초과 ~ 20% 이하인 시설
C	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 20% 초과 ~ 30% 이하인 시설
D	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 30% 초과 ~ 40% 이하인 시설
E	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 40% 초과하는 시설

* 부적합율은 전통시장 내 가스사용 업소(점포)에 대한 부적합 업소와의 비율

※ 지적사항 분류

구 분	위 해 요 인
경미 지적사항	- 저장설비 경계표지 미설치(훼손) - 지상설치배관 도색불량, 배관 고정간격 미흡 - 가스계량기 격납상자, 용기 및 압력조정기 등 보호캡 파손
주요 지적사항	- 압력조정기 압력 및 유량 부적정 - 중간밸브(퓨즈콕) 미설치 - 용기옥내설치, 가스누출(현지시정 경우 제외) - 가스누출자동차단장치 미설치 및 작동 불량 - 막음조치 미비시설(현지시정 경우 제외) - 가스보일러(온수기)의 급배기 및 설치위치 부적합 - 금속배관 미설치 사용시설

* 경미지적사항은 안전에 직접적인 영향이 없는 요인으로서 현장계도 사항을 말함