

【별표 3】

소화 및 방화기구 비치기준(제8조 관련)

구 분	비치기준	비 고
1. 각 사무실 (창고 및 기타 부속실)	CO2 또는 분말소화기, 포말소화기중 1개 이상	화재안전기술기준
2. 전열기 및 오일난로 설치 개소	CO2 또는 분말소화기중 1개 이상, 난로용 방화사 1상자	
3 청내 특수장소	대형 분말소화기 1개 이상	