

기계설비 안전확인서

|                                 |       |           |          |                |
|---------------------------------|-------|-----------|----------|----------------|
| 기계설비<br>시공자                     | 상 호   |           | 시공면허등록번호 |                |
|                                 | 대 표 자 | (서명 또는 인) | 전 화 번 호  |                |
| 공 사 명                           |       |           |          |                |
| 건축허가번호                          |       |           |          |                |
| 현장배치<br>기계설비기술인                 |       | (서명 또는 인) | 작 성 일    | .              |
| 검 사 항 목 및 내 용 (해당항목만 √ 기재)      |       |           | 해당여부     | 검사결과           |
| 보일러실의 일산화탄소 감지기, 경보기는 적합한가      |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 보일러의 안전장치는 적합한가                 |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 냉동기는 친환경냉매를 사용하기에 적합한가          |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 냉동기의 안전장치는 적합한가                 |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 탱크류 안전밸브 설치는 적합한가               |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 환기장치의 외기도입구 및 배기구는 안전에 적합한가     |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 실외기는 안전에 적합한가                   |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 냉각탑의 냉각수에 레지오넬라균 번식방지 조치는 적합한가  |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 저수조 청소 완료(필증)는 적합한가             |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 저수조 물넘침에 대비하여 배수시설과 알람시설은 적합한가  |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 음용수는 수질기준에 적합한가(시험성적서)          |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 급수, 급탕 등의 역류방지 장치는 적합한가         |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 급탕가열장치의 온도 및 압력에 대한 안전장치는 적합한가  |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 교차배관으로 인한 오염발생 방지조치는 적합한가       |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 각 위생기구에 공급되는 급수압은 적합한가          |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 물배관 및 계량기의 동파방지 조치는 적합한가        |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 동파방지 발열선의 과열시 전원차단 및 경보시설은 적합한가 |       |           | [ ]      | [ ] 적합 [ ] 부적합 |