

하천유량의 추정 방법(제7조제1항 관련)

1. 분석 대상 배출시설의 폐수가 수용하천으로 직접 배출되는 경우에는 배출되는 지점의 상류 지역의 자료를 하천유량 자료로 사용한다. 다만, 배출시설을 신규로 설치·운영하는 경우에는 예상 배출지점의 하류 지역의 자료를 사용할 수 있다.
2. 배출시설의 폐수를 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설에 유입하여 처리하는 경우에는 해당 처리시설에서 폐수가 배출되는 지점의 상류 지역의 자료를 사용한다.
3. 배출지점 상류의 하천에 다른 배출시설의 폐수가 배출되는 경우로서 그 배출지점 상류 지역의 자료를 사용하려는 경우에는 하천유량을 산정할 때에 해당 폐수로 인한 유량의 변화를 고려하여야 한다. 이 경우 신청자는 제3조에 따른 배출영향분석 결과서에 하천유량의 산정 근거를 제시하여야 한다.
4. 배출지점 상류의 하천이 분기되거나 합류되는 경우로서 분기 또는 합류되는 지점의 상류의 자료를 사용하려는 경우에는 하천유량을 산정할 때에 분기 또는 합류로 인한 유량의 변화를 고려하여야 한다. 이 경우 신청자는 제3조에 따른 배출영향분석 결과서에 하천유량의 산정 근거를 제시하여야 한다.
5. 제1호 단서에 따라 하류 지역의 자료를 사용하는 경우로서 하류 하천에 다른 배출시설의 폐수가 배출되거나 하류 하천이 분기 또는 합류되는 경우에는 해당 배출지점 또는 분기·합류지점 상류의 자료를 사용하여야 한다.
6. 제5호에도 불구하고 신청자가 제5호에 따른 다른 배출시설의 폐수 배출지점 또는 하천의 분기·합류지점 하류의 자료를 사용하려는 경우에는 해당 폐수 또는 분기·합류로 인한 유량의 변화를 고려하여 하천유량을 산정하되, 그 산정방법에 대하여 허가기관과 사전에 협의하여야 한다.