

[별표 2]

일반용전기설비 사용전점검(정기점검) 항목

점검항목	세 부 점 검 내 용	비 고 (부적합내용, 특기사항기재)
절연저항	○ 절연저항 1.0 MΩ 이상 - 정전 불가 시 누설전류 1 mA 이하 ○ 다만, 2020.12.31.이전의 전기설비는 절연저항 0.2 MΩ 이상	
인입구배선 및 옥내(옥외·옥측)배선	○ 전선 상별 색상 - L1(갈색), L2(흑색), L3(회색), N(청색), PE(녹-노란색) ○ 배선공사방법의 적정 여부 - 합성수지관, 금속관공사, 케이블공사, 애자사용공사, 버스덕트공사 ○ 가공 및 지중전선로 시설의 적정 여부 ※ 지중전선로의 경우 매설깊이를 확인할 수 있는 사진을 제출받아 확인할 수 있다. ○ 규격전선 사용 및 전선피복 손상 여부 ○ 구내인입·옥측·옥상·옥내 전선로의 적정 여부	
누전차단기	○ 누전차단기의 시설	
개폐기·차단기	○ 과전류에 대한 보호 - 과부하전류 및 단락전류에 대한 보호 - 저압전로 중의 개폐기 및 과전류차단기의 시설 - 개폐기설치위치 적합여부 - 개폐기열화 및 손상여부 - 정격퓨즈 사용여부 - 개폐기 결선상태 - 다선식전로의 각극 개폐장치여부 ○ 전선용량 및 허용전류 적정 여부 - KS C IEC 60364-5-52 부속서 A와 B를 참조하여 표에서 선정된 적절한 값	
접지	○ 감전에 대한 보호 - 계통별 전원의 자동차단에 의한 보호대책 (TN계통, TT계통(누전차단기 보호), TT계통(과전류 차단기 보호)) ○ 접지시스템 및 접지저항 값 - 인체감전보호 및 전기설비의 기계적 요구 값 이하 ○ 접지극 시설, 접지도체 및 보호도체 단면적 ○ 통합접지시 요구사항 ○ 기계기구의 철대 및 외함의 접지 ○ 감전보호용 등전위본딩	
기 타 점검사항	기타 기술기준에 부적합 사항	

비고 : 적외선 열화상 카메라를 사용하여 전선, 누전차단기, 개폐기(차단기)의 열화여부를 점검할 수 있고, 점검결과를 구두통보 할 수 있다.