

[별표4]


일반용전기설비와 자가용전기설비 구분기준

□ 적용기준

동일구내 또는 동일 건물 내에 있는 전기설비 계약전력은 각 공급단위 전기설비의 용량을 합산하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 소유권이 다른 2개 이상의 전기설비가 있을 경우에는 다음 각 호에 정하는 바에 의한다.


[제1형태]

전기판매사업자와 계약된 동일 공급단위 내에 소유권이 다른 2개 이상의 연접된 전기설비가 있을 경우에는 공급단위를 기준으로 동일 공급단위 내에 있는 각 소유자의 전기설비의 용량을 합산 적용한다.




[제2형태]

동일소유의 연접된 설비에 전기판매사업자와 계약된 공급단위가 2개 이상 있을 경우에는 소유자를 기준으로 동일 된 소유의 연접된 각 공급단위의 전기설비의 용량은 합산한다.



[제3형태]

연접된 각 공급단위별로 소유권이 서로 다른 경우의 전기설비의 용량은 소유자별로 별개로 구분하여 합산하지 아니한다.



※ 공급단위별, 소유권별로 합산 75kW이상이면 자가용 전기설비임.

[제4형태]

동일건물, 동일구내에 설치되어 있으나 동일소유자가 연접되어 있지 아니한 전기설비를 가지고 있을 경우 → 각각 별개로 구분함

※ 예) 4층 건물을 김씨와 이씨가 소유하고 있는 경우(공급단위 4개)

(한전)	➡	70kW	4층 김씨소유(일반용)
	➡	80kW	3층 이씨소유(자가용)
	➡	60kW	2층 김씨소유(일반용)
	➡	60kW	1층 이씨소유(일반용)

□ 심야전력 및 제조업 적용구분

한전과 수급 계약된 상시전력과 심야전력(제조업) 전기설비가 있는 경우
→ 개개 설비별 계약용량 구분 적용

[제1형태] 상시전력 75kW 미만, 심야전력(제조업) 100kW 미만인 경우

75kW 미만  (저압)	100kW 미만  (저압)
상 시 전 력	심 야(제조업) 전 력

공급단위별 합산용량은 자가용이나 심야(제조업)전력 100kW미만은 적용대상에서 제외되므로 일반용전기설비임

[제2형태] 상시전력 75kW 이상, 심야전력(제조업) 100kW 미만인 경우

75kW 이상  (저압)	100kW 미만  (저압)
상 시 전 력	심 야(제조업) 전 력

상시전력이 자가용설비이므로 용량 합산하여 자가용설비임

[제3형태] 상시전력 75kW 미만, 심야전력(제조업) 100kW 이상인 경우

75kW 미만  (저압)	100kW 이상  (저압)
상 시 전 력	심 야(제조업) 전 력

상시전력은 일반용설비이나 심야전력(제조업)이 자가용설비이므로 용량합산하여 자가용설비임.