

[별표 6]

전기설비 설치에 따른 인가 또는 신고 대상의 적용 예

1. 수용설비

전기설비별 유형	인가 또는 신고대상
1. 설치공사 고압 이상 변압기로 수전받는 전기설비의 설치공사	전체 전기수용설비 (수전설비 + 구내배전설비)
2. 증설공사 기존설비 (300 kW) + 추가설치 (500 kW) 기존설비 (1,000 kW) + 추가설치 (500 kW) 고압 이상 변압기로 수전받는 전기설비의 증설공사의 경우	수전설비 증설에 따른 전기수용설비 (증설된 수전설비 용량 500kW와 해당 구내배전설비)

비고 : 전기수용설비 중 고압이상 변압기 용량이 증설되지 아니하는 구내배전설비의 추가 설치공사는 검사대상에서 제외한다.

2. 피뢰설비

가. 설치공사 대상은 건축법, 위험물안전관리법, 산업안전보건법 등에서 설치하도록 규정된 것으로 한다.

나. 변경공사 대상은 다음과 같다.

변경대상	신고대상
수뢰부	수뢰부의 추가설치 및 변경
인하도선	인하도선의 추가설치 및 변경
접지시스템	접지시스템의 2분의 1 이상 변경

비고 : 피뢰설비의 성능에 영향을 주지 않는 자연적 구성부재의 주변 시설물을 변경하는 경우는 대상에서 제외한다.