

시험성적서

1. 확인대상	(1) 변압기 (2) 차단기 (3) 보호계전기류
품목	(4) 보호설비류 (5) 피뢰기류 (6) 변성기류
	(7) 개폐기류 (8) 콘덴서, 모터, 기동기, 케이블 및 케이블 접속재
	(9) 발전설비 (10) 상기 이외의 전기기계기구와 보호 장치
2. 확인방법	가. 고압이상 전기기계기구와 고압이상의 전기설비를 보호하는 장치는
	국내생산품과 수입품 모두 동일하게 국내 공인기관에서 형식시험을
	확인하고 발행한 검수시험성적서를 확인함을 원칙으로 한다. 다만,
	다음 각호의 경우에는 제작회사 자체 시험성적서를 확인한다.
	(1) 산업표준화법에 의한 KS표시품
	(2) 적합성평가 관리 등에 관한 법률에 의한 제품 인증기관의 인증
	표시품
	(3) 전기기기 공인시험기준 및 방법에 관한 요령 고시에 의한 공인
	시험기관의 검수시험이 면제된 제품
	나. 다음 각호의 경우는 공인시험기관의 참고 시험성적서를 확인한다.
	(1) 전기산업진흥회 국내 미생산품 판정위원회에서 확인받은 제품
	(2) 개발품, 수리품, 사용중 제품
	(3) 국내 공인시험기관에서 형식시험이 불가능한 품목
	다. 다음 각호의 경우는 검사기관이 인정하는 성적서를 확인한다.
	(1) 제작회사 자체 시험성적서
	(가) 구내배전설비 및/또는 발전설비에 설치되어 있는 사용전압 1만
	[V] 미만의 변성기, 개폐기, 피뢰기, 변압기
	(나) 30[kV] 이상 옥내·옥외형 기중형 단로기, 접지단로기
	(다) 50[kV] 이상 초고압변성기, 초고압피뢰기, 대용량콘덴서, 리액
	터, 조상설비, 접속재
	(라) 케이블, 콘덴서, 모터 및 기동기, 20[kV]급 케이블 접속재 이외
	의 케이블 접속재, 원동력 설비가 회전기인 발전기(내부에 내
	장된 개별기기 포함)
	(2) 초고압·대용량·신재생 전기설비의 품질보증이나 성능에 중대
	한 영향을 미치는 복합조립(차단기, 개폐기, 접지개폐기, 전압검
	출기, 변성기, 피뢰기, 접속재 등) 전기설비는 제조 또는 설치하고
	자 하는 자의 요청으로 제조시설에서 검사기관이 입회하고 관련
	기록을 제출받아 확인된 성적서
	(가) 가스절연개폐장치·설비
	(나) 발전기용 차단설비, 신재생에너지 전기설비로 한전에 연계되는
	발전설비 등
	(다) 초고압변압기, 대용량변압기, 전기로 변압기 등 특수목적의
	변압기 설비

라. 기타 제품의 확인방법은 다음 각 호에 따른다.

- (1) 송전사업자 및 배전사업자가 자체 표준규격에 따라 확인한 고압이상 전기기계·기구에 대해서는 제작회사 자체시험성적서를 확인한다. 다만, 한국전력공사에서 배전선로 송압 및 기타의 사유로 공급한 제품은 자체 발행한 청구 및 불출증을 확인한다.
- (2) 복합조립기기(냉동기, 패드변압기, 패드스위치)는 동체 단일제품으로 취급하여 검수시험성적서를 확인한다.

마. ‘가’에도 불구하고 전시·사변 등 비상사태, 천재지변 또는 감염병 등의 불가항력적인 사유로 수입 전기기계·기구에 대한 국내 공인시험기관의 해외출장 검수시험이 곤란한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시험성적서를 확인한다.

- (1) 한국인정기구운영요령에 따라 상호인정협정을 체결한 공인기관 검수시험성적서
- (2) 제조사가 제품 규격에 따른 검수시험과 동일한 항목으로 시험한 자체시험성적서. 다만, 그 시험과정을 검사기관이 원격 입회하고 관련기록을 제출받아 확인된 성적서

3. 시험·인증 흐름도

