

소방시설 점검표

□ 점검 대상(문화유산명):

점검부	점검 사항	점검 결과
① 옥외 소화전	소화전함 전원 및 위치 표시등은 이상 없는가?	
	소방 호스, 노즐 렌치는 비치되어 있는가?	
	소화맨홀, PIL 밸브, 배관 등에 누수는 없는가?	
② 펌프 실	주펌프, 충압펌프는 정상 작동 하는가?	
	소화 배관 내 압력은 정상인가?	
	엔진펌프(예비펌프) 배터리 및 연료는 이상 없는가?	
③ 자동 화재 탐지 설비	중계기 작동상태 및 DC전원 이상 없는가?	
	화재감지기 전원 등은 이상 없는가?	
④ 미분무소화 설비	기동용기 및 조작장치 등 관리 상태(질소 및 소화용수)는 양호한가?	
	미분무실 가압송수장치(가압펌프, 질소실린더) 및 수원 등 관리 상태는 양호한가?	

(검토 의견)

점검 일시:

점 검 자 : 소속 (직) 성명 (인)