

전기시설 점검표

☐ 점검 대상(문화유산명):

점검 사항	점검 결과
배·분전반 및 전기설비 주위 이상음 발생 및 타는 냄새는 없는가?	
누전차단기 설치·정상작동(월 1회 이상 동작시험) 하는가?	
전기용품안전관리법에 의해 인증(☑,㉞)받은 전기제품 사용하는가?	
전선접속상태 및 전선피복의 손상은 없는가?	
플러그, 콘센트, 스위치 등 배선기구 손상은 없는가?	
분전반 및 전기기계기구 금속제 외함 접지선 탈락, 단선은 없는가?	
전기시설과 수분의 접촉은 없는가?	
노출배선의 피복 손상 우려 또는 손상은 없는가?	
환풍기의 노후, 주위 오염물질 및 가동시 소음 발생은 없는가?	
기타 전기시설물의 유지·관리 상태는 양호한가?	

(검토 의견)

점검 일시:
점검 자 : 소속 (직) 성명 (인)