

순회점검 체크리스트(건물 및 사무실) * '공직 사무환경 위험성평가 가이드라인' <별표 5> 순회점검 항목별 법적기준 참조

대상	요약	코드	유해·위험요인	위험성 수준		
				적정	보완	해당없음
사무실 (창고, 민원실)	면적	OS_1	직원 1인당 적정면적(정부청사관리규정 별표1 기준)이 확보되어 있는가?			
	공기질	OS_2	미세먼지, 이산화탄소 등 공기오염을 예방하기 위해 주기적으로 외부기관을 통해 사무실 공기질 측정, 방제 및 점검하는가?			
	환기	OS_3	사무실은 개폐 가능 창이 있어 자연환기 또는 환기할 수 있는 시설이 있는가?			
	온도	OS_4	근무시간 내 사무실 안의 온도(여름 26℃-28℃, 겨울 18℃-20℃)를 유지할 수 있는 냉난방이 작동하고 있는가?			
	습도	OS_5	근무시간 내 사무실 안의 습도(40%-60%)를 유지할 수 있는 '습도조절기'가 작동하고 있는가?			
	소음	OS_6	주변의 전화 통화 소리를 차단하기 위해 파티션이나 칸막이를 설치하였는가?			
	통로	OS_7	폭 120cm 이하의 좁은 통로로 인해 이동 중 부딪힐 위험이 있는가?			
		OS_8	보행로에 서류박스, 이동대차 등 장애물이 있어 부딪힐 위험이 있는가?			
	공간	OS_9	바닥의 케이블선 돌출이나 장애물이 있어 넘어질 위험이 있는가?			
		OS_10	출입문 열림 닫힘 시 부딪히거나 끼임 위험이 있는가?			
	시설	OS_11	파티션이 고정되지 않아 무너질 위험은 없는가?			
		OS_12	종이 재단기에 안전 커버가 부착되어 있으며, 사용이 끝난 재단기 손잡이는 안전고리에 걸어두고 있는가?			
		OS_13	세단기 옆에 끼임주의 안전보건표지가 부착되어 있는가?			
	창고 문서고	OS_14	창고 부족 혹은 부적절한 공간 활용으로 캐비닛 상단에 놓인 선풍기, 적재된 서류가 쏟아질 위험이 있는가?			
		OS_15	서류 등 물품이 보관된 박스가 5Kg 이상인 경우 중량물 취급주의라는 표지판이 부착되어 있는가?			
		OS_16	창고 상단에 문서를 꺼내는 경우 아웃트리거(안전보강대), 미끄럼방지 패드가 부착된 이동식 사다리를 이용하는가?			
회의실 교육장	시설	E_1	마이크 전선 피복 손상으로 인한 감전의 위험이 있는가?			
		E_2	전선줄 등에 걸려 넘어짐 우려가 있는가?			
		E_3	빔프로젝터, 액자, 거울 등 매달린 물체가 벽, 천장에 고정되어 있는가?			
	안내	E_4	분전함에 감전주의 경고표지판이 부착되어 있는가?			
		E_5	단상과 계단에서 넘어지고, 떨어질 위험이 있는 경우 경고 안내가 있는가?			
	중량물	E_6	교재 운반, 음료수 준비 등의 중량물 운반 시 대차 등 이동하고 있는가?			
	통로	E_7	휴식, 종료 시간 이동을 위해 폭 120cm 이상을 확보하고 있는가?			
탕비실	시설	P_1	문어발 연결선에 따른 전열기구 감전사고의 위험이 있는가?			
		P_2	물기가 있는 곳에 두껍이 있는 콘센트를 사용하고 있는가?			
	안내	P_3	커피포트 또는 정수기 온수 사용으로 인한 화상 위험을 안내하는 경고문구가 부착되어 있는가?			
	냉온수기	P_4	정수기 앞에 물 혹은 얼음 흘림 예방조치(흡수패드나 발판 비치)로 미끄러짐 위험을 예방하고 있는가?			
계단 및 복도	넘어짐	St_1	계단 및 복도 등 물청소(웍스)에 따른 미끄럼 사고 위험이 있는가?			
		St_2	계단이 미끄러워 넘어짐 발생 위험이 있는가?			
	표지	St_3	계단에 통로에 통행방향 안내표지가 부착되어 있는가?			
	조도	St_4	통로의 밝기는 적절한(75 lux) 밝기로 유지되고 있는가?			
	환경	St_5	계단 및 통로는 정리정돈 되어 있는가?			
출입문 (건물 혹은 사무실)	정돈	D_1	출입구 앞과 통로 주변이 정리정돈 되어 있는가?			
	시설	D_3	고정문과 틀 사이에 흔들림이나 소음이 없이 안정적인가?			
		D_6	출입구의 문이 갑자기 닫히는 경우 직원이 끼일 위험은 없는가?			
	표지	D_7	출입문에 비상대피안내도가 부착되어 있는가?			