

재외공관 보안시설 설치 및 관리 기준

제1조(목적) 이 기준은 외교부 보안업무규정 시행세칙(이하 “세칙”이라 한다.) 제64조제8항에 따른 재외공관 보안시설 설치 및 관리 기준을 정하여, 외부의 인위적 위해요인으로 부터 재외공관의 인적 및 물적 피해를 예방하거나 최소화하기 위한 시설보안 강화를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 재외공관 시설을 적용 대상으로 한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “재외공관 시설”이라 함은 재외공관의 청사 건물, 관저 건물, 그 부속시설 및 부지를 말한다.
2. “보안재”라 함은 제1조에 명시된 목적 달성에 필요한 일체의 재화(財貨)를 의미하며, 보안설비, 보안장비 및 보안설비 보조재로 구분한다.
3. “보안설비”라 함은 재외공관 시설의 내·외부에 반영구적으로 설치되어, 분리시 재판매가 불가하거나 개인에 의한 운반 또는 휴대가 불가능한 보안재를 말한다.
4. “보안장비”라 함은 재외공관 시설의 내·외부에 고정 설치되거나, 필요시 이동 설치 또는 휴대 가능한 보안재를 말한다.
5. “보안설비 보조재”라 함은 보안설비 및 보안장비를 제외한 기타의 보안재를 말한다.

제4조(보안책임) ① 세칙 제3조 및 제4조에 따라 재외공관의 장이 임명한 분임보안담당관은 재외공관 시설에 대한 보안책임을 진다.

② 분임보안담당관은 동 규정 제1조에 명시된 목적에 부합하도록 동 규정에서 정한구비기준에 따라 보안재를 설치하고 관리하여야 한다.

③ 분임보안담당관은 보안재를 주기적으로 점검하여 점검 기록을 유지하며, 관리현황을 재외공관 회계행정시스템에 입력하여야 한다.

제5조(공관의 인위적 위해등급별 보안재 구비 기준) ① 재외공관별 인위적 위해등급은 아래 기준을 적용한다.

구분	인위적 위해등급별 기준		
재외공관 인위적 위해등급	A등급 (특별관리)	B등급 (위협)	C등급 (주의)
재외공관 위해등급 적용	- 테러위험국 (국제안보과 지정) - 여행경보 4단계 국가 (재외국민보호과 지정) - 최근 1년 이내 테러발생 국가 (관련부서의 정기 업데이트 이전 기간 포함)	여행경보 2~3단계 국가	여행경보 1단계 국가 및 등급 외 국가

② 재외공관 시설물에 설치하는 인위적 위해 등급별 보안재의 종류는 아래 기준을 준용하여 설치할 수 있다.

구분	소유권/형태		위해 등급별 보안재 종류				
			A등급		B등급		C등급
보안설비	국유화	단독	차량 이중출입 설비, T-wall, 방폭보호벽, 방폭 및 방탄 출입문, 방폭판넬, Shield room, 헤스코, 타이어 킬러 등	소유권 및 형태에 따른 B등급 이하 보안재 포함	차량하부 Scan 검색 설비, Road block 설비, Bollard, 시설물 침입 전자감지장비 등	소유권 및 형태에 따른 C등급 보안재 포함	외부담장 보안철책, Turn style gate, CCTV 및 녹화장비, 차량진입 차단바 지문인식형 출입통제 system 등
		공동	-		시설물 침입 전자감지장비 등		CCTV 및 녹화장비, 지문인식형 출입통제 system 등
	임차	단독	차량 이중출입 설비, 방폭보호벽, Bollard, Turn style gate 등		시설물 침입 전자감지장비 등		차량진입 차단바 CCTV 및 녹화장비, 지문인식형 출입통제 system 등
		공동	-		시설물 침입 전자감지장비 등		CCTV 및 녹화장비, 지문인식형 출입통제 system 등
보안장비	국유화	단독	방탄복, 방탄헬멧, 방호장비, 차량 위치추적 방지장치 등	소유권 및 형태에 따른 B등급 이하 보안재 포함	전기충격기 등	소유권 및 형태에 따른 C등급 보안재 포함	X-ray 소지품 검색기, 문형금속탐지기, 차량하부검색경, Hand Scanner, 방독면 등
		공동					문형금속탐지기, Hand Scanner, 방독면 등
	임차	단독			X-ray 소지품 검색기, 전기충격기 등		문형금속탐지기, 차량하부검색경, Hand Scanner, 방독면 등
		공동			전기충격기 등		문형금속탐지기, Hand Scanner, 방독면 등
보안설비 보조재	국유화	단독	방폭 및 방탄 필름 등		방폭필름, 전자파 차폐필름 등		방범 필름 등
		공동					
	임차	단독					
		공동					

③ 재외공관의 장은 현지 실정 및 예산 사정을 감안하여, 상기 ②항의 위해등급별 보안재 종류에 적절한 보안재를 가감할 수 있다.

제6조(보안재 규격) ① 재외공관에 설치 및 구비하는 보안재는 그 설치목적에 부합하는 성능을 발휘할 수 있도록 국내 또는 국제 규격에 맞고 향후 현지에서 유지관리가 용

이한 것을 사용하여야 한다.

- ② 재외공관 분임보안담당관은 보안재의 설치 및 구비시 그 성능을 객관적으로 증명할 수 있는 증빙서류를 보안재 공급자 또는 시공업체로부터 제출받아 확인하여야 한다.

제7조(설계 및 건설사업관리용역) ① 재외공관 시설보안을 위하여 국유화사업 및 리모델링 사업 등의 설계 및 건설사업관리 용역업체는 가능한 한 아국업체를 선정하여야 하며, 용역업체 관련 직원에 대해서는 보안서약서 징구, 보안교육 실시 및 가능한 한 비밀취급인가 등 적절한 보안조치를 취하여야 한다.

- ② 현지 사정으로 인하여 부득이하게 외국업체를 선정해야 할 경우에는 현지 실정을 고려하여 ①항에 준하는 보안조치를 취하여야 한다.

- ③ 기술용역 계약서 특수조건에 비밀유지 의무와 보안사고 발생 시 손해배상 등 민·형사상 책임을 명시해야 하며, 과업내용서상에는 본 기준에 규정되어 있는 내용이 포함되어 반영되도록 하여야 한다.

- ④ 중간설계가 완료된 후 실시설계 진행 중에 재외공관 시설보안에 대한 보안성 검토를 관련 설계도서를 첨부하여 관계기관에 요청할 수 있다.

- ⑤ 설계용역 중 발생하는 잉여 설계도서, 파지, 관련자료는 설계업체 보안담당의 책임 하에 전량 파쇄 처리하여야 하며, 처리 결과를 발주처에 보고하여야 한다.

- ⑥ 설계도서 관리책임자는 설계업체 보안담당자로 지정하고 설계도서 안전보관실을 설치하여 설계도서를 안전하게 관리하여야 하며, 주기적으로 분실유무를 점검해야 한다.

제8조(시설공사) ① 재외공관 시설보안을 위하여 국유화사업 및 리모델링 사업 등의 시공업체는 가능한 한 아국업체를 선정하여야 하며, 용역업체 관련 직원에 대해서는 보안서약서 징구, 보안교육 실시 및 가능한 한 비밀취급인가 등 적절한 보안조치를 취하여야 한다.

- ② 현지 사정으로 인하여 부득이하게 외국업체를 선정해야 할 경우에는 현지 실정을 고려하여 ①항에 준하는 보안조치를 취하여야 한다.

- ③ 공사 도급계약서 특수조건에 비밀유지 의무와 보안사고 발생 시 손해배상 등 민·형사상 책임을 명시해야 한다.

- ④ 분임보안담당관은 시공업체 현장소장에게 현장 직원 중에서 보안담당을 지정토록 하여 설계도서 안전보관실을 설치하여야 하며, 설계도서의 열람·대출 및 사본 작성현황을 기록·유지하여야 한다.

- ⑤ 상기 ④항의 현장 보안담당은 공사기간 중 출입인원 및 차량에 대해 출입증 또는 비표를 발급·기록하고 출입통제를 위한 적절한 조치를 하여야 한다.

- ⑥ 상기 ④항 및 ⑤항의 기록은 공사감독관 또는 분임보안담당관이 열람 또는 제출을 지시할 경우 시공업체 현장소장 및 현장 보안담당은 동 지시에 따라야 한다.

- ⑦ 분임보안담당관은 공사 준공 후 대출 및 배포된 설계도서는 전량 회수하여야 한다.

- ⑧ 현장 공사감독관 사무실은 제한구역으로 설정하여 비인가자의 출입을 통제하여야 한다.

제9조(건물 설계시 고려사항) ① 청사는 세칙 제59조제1항에 따른 제한구역 및 통제구역이 설계에 반영되어야 한다.

② 공관장실, 회의실, 공관직원 사무실은 인가되지 않은 사람의 출입을 통제할 수 있도록 건물의 심층부에 배치되어야 한다.

③ 암호실 및 통신실은 외부인의 무단접근이 방지된 완전독립 구획된 장소와 천정, 바닥 또는 벽 등을 통한 외부인 침투가 불가능한 장소에 설치하여야 하며, 외부로부터의 각종 도청 시도를 피하기 위하여 가능한 건물의 모서리 또는 타 건물과 인접한 장소는 피하여야 한다.

④ 영사과, 민원실 등 외부인의 출입이 빈번한 사무실은 주업무영역과 분리되도록 배치되어야 하며, 건물 내부의 통제 가능한 출입구를 통하여 주 업무영역으로 이동이 가능하게 하여야 한다.

⑤ 공관직원은 부득이한 경우를 제외하고는 사무실에서 인가되지 않은 외부인을 접견치 않도록 하여야 하며, 외부인 접견을 위한 방문자 접견실은 건물 로비에 근접하여 배치되어야 한다.

⑥ 모든 출입문 및 창문에는 외부충격을 견딜 수 있는 견고한 시건장치가 설치되어야 하며, 통신 관련실, 문서고 및 여권·사증자료 보관실의 출입문에는 이중으로 시건장치가 설치되어야 한다.

⑦ 정문, 현관 및 외부에 면한 문 등 주요 출입문은 가능한 한 자동 폐쇄문이 설치되어야 한다.

⑧ 외부창호는 내부 활동이 투시되지 않도록 필름처리 또는 차폐시설을 설치하여야 하나, 설치로 인해 공관으로서 품위 및 내부기능에 저해되지 않도록 하여야 한다.

⑨ 재외공관 시설의 외부로부터 내부로 통하는 통풍구, 하수구 등은 철책으로 차단한 후 시건 장치를 하여 외부의 침입으로부터 대비할 수 있어야 한다.

⑩ 재외공관 시설의 신축, 개축, 증축시에는 현지 소방규정 및 건축허가 기준에 적합한 소방설비가 설계에 반영되어야 하며, 현지 규정이 미비하거나 불명확할 경우에 건축인허가에 문제가 없는 범위내에서 국내규정을 적용할 수 있다.

⑪ 상기 각 항들은 설계공모 및 설계용역 시 설계자가 설계에 반영할 수 있도록 하여야 한다.

제10조(보안재 설치시 고려사항) ① 보안재는 그 사양을 고려하여 목적에 맞도록 설치되어 최고의 상태로 운용될 수 있도록 적절한 장소에 설치하여야 한다.

② CCTV카메라설비, 출입통제설비, 침입감지설비 등의 보안재는 정전 시 등을 대비하여 동 설비가 정상적으로 가동될 수 있도록 예비전원설비를 갖추어야 한다.

③ CCTV카메라설비, 출입통제설비, 침입감지설비 등의 전송로 구성은 해킹방지를 위하여 무선랜 기능이 없는 것으로 인터넷 LAN(Local Area Network)선로와 구분하도록 설치하여야 한다.

④ CCTV 설치·운영시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증을 받은 제품을 사용해야 한다. 다만, 현지 여건상 국내 TTA 인증받은 CCTV 설치·운영이 불가할 경우, 본부와 협의를 거쳐 보안성이 확

보된 국내외 인증제품으로 사용할 수 있다. 또한, 주야간 사물식별이 가능하도록 최소 200만 화소 및 적외선촬영 기능을 갖추어야 하며(적정조도 확보 시 적외선촬영 기능을 제외할 수 있다), CCTV를 통해 녹화장비(DVR)에 저장되는 영상기록은 최소 90일은 유지되어야 한다.

⑤ 보안재의 관리·통제장치는 그 목적에 맞게 사용될 수 있고, 통제될 수 있도록 담당 직원사무실 또는 근접 보안실내에 설치되어야 한다.

제11조(경비 및 소방) ① 재외공관의 장은 예산사정 및 현지실정을 감안하여 시설보안을 위하여 적정 수준의 경비인원을 배치하거나, 경비용역 계약을 체결하여 시설경비를 담당하게 할 수 있다.

② 외국인이 경비인원 등에 포함될 경우에는 주재국 관계기관에서 발급한 신원조사서 및 신원보증인 확인서(비상시 연락처 포함) 징구하여야 하고, 보안서약서 집행 및 주기적 보안교육 실시 등의 보안대책을 마련하여야 한다.

③ 공관 경비인원만으로 침입을 방지할 수 없는 사태에 대비하여 주재국 경찰 등 관련기관과 비상경보장치 등 지원협조 체제를 마련하여야 한다.

④ 적정 수준의 경비인원 확보가 어려울 경우에는 필요한 부분에 추가적으로 보안재를 설치하여 운영할 수 있다.

⑤ 업무시간 이후에는 부득이한 경우를 제외하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

⑥ 경비인원은 외부인 및 외부차량 차량 출입시 출입자(탑승자), 출입일시·목적 등의 일체의 출입사항을 기록 유지하고 필요시 위해물품 또는 적재물 확인 등을 위해 보안설비 및 장비를 통하여 검색하고 이상이 있을 경우 담당 공관직원에게 즉시 보고하여야 한다.

⑦ 화재시 신속한 대처를 위하여 인근 주재국 소방기관과의 지원 협조체제를 마련하여야 한다.