

하수관로 시설별 점검 주기 및 내용

구 분	실시시기	상태 점검	정 비
암거	1회/년	· 임시 장애물, 내피생성, 토사퇴적, 폐유 부착, 뿌리침입으로 통수 단면적 감소여부	준설 등
개거 및 측구	1회/년	· 토사의 퇴적, 쓰레기의 불법투기 및 초목의 번성 등으로 인하여 하수 흐름 상황 저해 여부 · 노면의 우수가 원활하게 배제되는지 측구 뚜껑 통수 구경 확인 · 뚜껑 상부 물건(뒹개) 적치 여부	준설 및 청소
역사이편	1회/년	· 부유물질, 토사 등의 퇴적 여부 · 기능유지 및 통수능력 확보 여부 · 표지판 설치여부	준설 및 청소
맨홀	1회/분기	· 기능(부상방지, 열쇠, 추락 방지 등)의 작동 불량 유무 · 맨홀 추락방지시설 설치 여부	준설, 청소 및 추락방지 시설 설치
우수토실	1회/분기	· 토사의 퇴적에 따른 통수능력 감소 여부	준설 및 청소
빗물 및 오수 받이	월별	· 받이 안, 지표면 유입부 토사, 쓰레기, 나뭇잎 등의 퇴적 여부 · 뚜껑 유입부 물건(뒹개) 적치 여부	준설 및 청소
빗물 및 중계 펌프장	월별	· 퇴적 및 펌프 정상가동 여부 · 펌프장 시설물의 손상 여부 · 레벨스위치 이상유무, 플러싱 밸브 작동 상태(해당시설이 없는 경우 제외)	준설, 청소 및 수리

※ 기타 시설물이 있을 경우, 빗물의 원활한 배제를 위해 점검 및 정비 실시