

국가지정유형유산 안전 점검표

국가유산명		점검자	(인)
점 검 일			(인)

점검항목	점 검 내 용	점검결과 (해당란에 √ 체크)			
		적합	부적합	해당없음	부적합 내용
1 해당 국가 유산	· 건축물 지반이 침하되어 있는 곳은 없는가?				
	· 초석의 침하, 균열, 탈락 등은 없는가?				
	· 기단 축대의 배부름, 부재교란, 균열, 탈락 등은 없는가?				
	· 건축물 및 기둥 등이 기울어져 있지 않는가?				
	· 부재(목재, 석재 등)와 부재 사이 벌어진 등은 없는가?				
	· 벽체의 배부름 및 균열, 탈락 등은 없는가?				
	· 처마 서까래 및 부연 등에 처짐·파손 등은 없는가?				
	· 지붕기와의 파손(동파 등) 및 흘러내림 등은 없는가?				
	· 천장의 반자 파손, 누수흔적, 변색 등은 없는가?				
	· 창호 뒤틀림, 멸실, 탈락 및 철물파손 등이 없는가?				
	· 건물 내·외부 마감 파손 등은 없는가?				
	· 목재표면 단청의 박락 및 변색 등은 없는가?				
	· 건물 벽체 및 포벽 벽화의 박락, 변색 등은 없는가?				
	· 성곽의 지대석, 면석 등에 변화(침하, 배부름, 균열, 교란) 등은 없는가?				
	· 성곽의 여장에 변화(균열, 배부름, 교란) 등은 없는가?				
2 주변 환경 및 시설물	· 주변 건축물의 균열, 기울기 등 변형은 없는가?				
	· 배수로, 암거, 맨홀 등 배수시설 파손 및 퇴적물 등은 없는가?				
	· 담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 등은 없는가?				
	· 야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 등은 없는가?				
	· 계단, 장애인 경사로 침하·용기 또는 훼손 등은 없는가?				
	· 수목 넘어짐 또는 냉해로 고사목은 없는가?				
	· 수목이 건축물 보존에 영향을 주고 있지 않는가?				
	· 진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 등은 없는가?				
	· 주변 임도 침하 및 유실 등은 없는가?				
	· 하천 범람, 제방 유실 등은 없는가?				
종합 의견	· 교량 침하(침수), 균열 및 훼손 등은 없는가?				

점검 항목		점 검 내 용	점검결과 (해당란에 √체크)				
		세부 점검내용	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부내용 (위치, 상대 등)	
3 소방시설	소화기	· 소화기 설치장소 및 배치거리는 적절한가?					
		· 소화기 외형의 변형, 손상, 부식 등은 발생하지 않았는가?					
		· 소화기의 압력계 지침은 녹색범위에 있는가?					
		· 소화기 내용연수(10년)는 초과하지 않았는가?					
	옥내·외 소화전 등	· 소화전함 내 호스, 노즐, 밸브 개방기구 등이 적정하게 비치되었는가?					
		· 소화설비의 동작에 영향을 주는 장애물은 없는가?					
		· 소화설비의 외형의 변형, 손상, 부식 등이 발생 하지 않았는가?					
		· 가압송수 장치는 정상작동이 되고 있는가?					
		· 수원 적정 저수량 확보 및 자동급수가 되고 있는가?					
	자동화재 속보설비	· 경보설비 외형의 변형, 손상, 부식 등이 발생하지 않았는가?					
		· 감지기와의 연동 및 관할소방관서, 관계인 (소유자, 관리자, 점유자)에게 정상적으로 통보되는가?					
	자동화재 탐지설비	· 화재수신기는 관리자가 상주하는 장소 또는 경보 확인이 가능한 장소에 설치되어 있는가?					
		· 화재수신기의 조작스위치는 ‘자동’ 또는 ‘연동’ 위치에 있는가?					
		· 화재감지기, 경종, 사이렌 등 경보 설비가 정상작동 하는가?					
	안전관리 상태	· 소방안전관리자의 선임여부는 적절한가?					
		· 화재 등 대응매뉴얼 비치 및 현행화는 되어 있는가?					
		· 안전경비원 근무일지는 비치되어있으며, 적절하게 관리되고 있는가?					
		· CCTV 및 모니터링은 정상작동하고 있는가?					
4. 전기시설		· 전기실 출입문에 잠금장치 설치 및 전기위험 표시는 부착되어 있는가?					
		· 배·분전반 앞에 적재물 및 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가?					
		· 배·분전반 및 전기설비 주위 이상음 발생 및 타는 냄새는 없는가?					
		· 누전차단기의 동작여부, 상태(외관, 접속점 등)는 양호한가?					
		· 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?					
		· 옥실 등 물기가 있는 곳에는 커버용 콘센트가 설치되어 있는가?					
		· 멀티탭을 문어발식으로 사용 하고 있지는 않은가?					
		· 플러그, 콘센트, 스위치 등 배선기구 손상은 없는가?					
5. 가스시설		· LPG 용기, 가스계량기 등과 화기 취급장소의 이격거리는 적절한가?					
		· LPG 용기는 평평한 곳, 넘어짐 방지용 체인설치, 차양조치 등이 적절한가?					
		· 배관재료(저장용기부터 중간밸브까지는 금속배관)는 적절한가?					
		· 배관의 고정상태는 적절한가?					
		· 가스누출(가스검지기 등으로 확인)은 없는가?					
		· 가스누출 경보장치는 및 자동차단장치 등은 정상작동 하는가?					
		· 연소기의 노후 및 손상 등 안전성의 문제는 없는가?					
종합의견							