

[별표1] 가공배전선로의 지중이설사업 평가기준

항 목		내 용	배 점	요소별 가중치				
				1.0	0.8	0.6	0.4	0.2
지 중 화 필 요 성 (40)	설 비 용 량	kVA/ km	20	$\text{점수}(y) = 20 \times (\text{설비용량} / 7,000)$ 점수범위 : $0 \leq y \leq 20$, 범위초과시는 상한값 적용				
	간 선 도 로	왕복 차선수	5	6차선초과	5 ~ 6차선	3~ 4차선	2차선	1차선
	보 도 폭		5	5m이상	5m미만	4m미만	3m미만	보도·차도 구분없음
	국제행사 관광지역 문화재 보존 정부주도사업 (a)		10	$\text{점수}(y) = 10 \times \text{사업종류 (N)}$ $N = A: 1, B: 2/3, C:1/3$				
	자연재해 위험도(b)		10	점수(y) = 1 x 자연재해 발생 빈도 (최대 10점)				
	안전강화(c)		10	학교 및 전통시장 인접, 도시 재생 및 노후산단 지역 내 적용				
지중화 효율성 (18)	지장전주 병행사업		8	$\text{점수}(y) = 8 \times P \text{ (단 } P \leq 1)$ $P : \text{지장전주 대상본수} / \text{전주 철거본수}$ 단, 전주는 특고압 배전전주 기준				
	포장복구 지자체시행		10	$\text{점수}(y) = 10 \times \text{지자체 지원범위 (N)}$ $N = A:1, B:2/3, C:1/3$				
지역적 형평성 (42)	기초지자체 지중화율	%	12	8이하	8~15	15~30	30~45	45초과
	가공철거 선로길이	km	10	0.5km 이하	0.5~1 km이하	1~1.5 km이하	1.5~2 km이하	2~2.5 km이하
	공사우선순위		10	1순위: 10점, 2순위: 5점, 3순위 : 0점, 4순위 : -5점, 5순위 이상 : -10점				
	지자체 재정자립도	%	10	20이하	20~30	30~45	45~60	60초과
				점수(y) = 10 x 요소별 가중치				
합 계			100					

※ 평가항목별 배점산출 해설

- 설비용량은 지중화 구간의 주상변압기 용량과 특고압고객 계약전력을 합한 값을 가공철거 선로길이를 나누어 km당 설비용량으로 환산하며, 특고압고객은 지중선로로 공급하는 고객에 한하여 적용
- 간선도로는 지중화 사업구간의 왕복 차선수로 계산하며 차선수가 상이할 경우 거리대비 평균 차선수로 계산(소수점은 반올림)하며, 도로공사 등 차선수 변경시에는 변경후의 차선 기준 적용
- 보도폭은 지중화사업구간내 지상기기가 설치되는 보도폭을 기준으로 하며, 보도폭이 상이한 경우 지상기기 대수 대비 평균 보도폭으로 계산한다. 보도개설이 예정된 경우 계획폭을

적용하며, 보도에 인접한 녹지 등 공간을 제공한 경우와 폴타입(기기류는 전주에 설치하고 전선은 지중으로 매설) 적용시 해당 개소의 보도폭은 5m로 적용

4. 지중화 필요성에 대한 가점 항목의 평가 기준은 다음과 같다. 각 항목 별 평가점수를 합산한 값은 최대 10점을 초과할 수 없다. ($a+b+c \leq 10$)

(a) 국제행사/관광지역/문화재보호지역/정부주도사업에 의한 배점으로 다음 중 1개 항목만 적용

가. 국제행사 : 중앙정부주도 A, 광역 시도 주관 B, 기초지자체 주관 C

단, 국제행사는 개최가 확정된 사업 기준이며 행사장 주변지역으로 한정

나. 관광지역 : 관광지구와 특구가 중첩된 경우 A, 관광특구 B, 관광단지 C

관광지역은 관광진흥법 제 2조에 의한 관광단지, 관광지, 관광특구를 말함

다. 문화재 보호지역 : 세계유산 A, 국가지정 B, 광역 시도 지정 C

문화재 보호지역은 문화재보호법에 따라 지정된 지역을 말함

라. 정부주도사업 : 중앙정부의 사업계획에 근거하여 익년도에 시행되는 사업으로서 전기사업자에 문서로 협조요청한 사업(B) 또는 지중화 기본계획에 반영된 사업 중 미승인 사업 (직전 2개년 연속 C, 직전 3개년 연속 B), 기본계획 포함여부는 과거 수요조사시 제출한 계획을 기준으로 한다.

(b) 자연재해 발생빈도는 지중이설사업 수요조사 시행일을 기준으로 직전 10개년의 자연재해로 인한 특별재난지역 선포 또는 5회 이상 배전선로 일시 고장이 발생한 해의 총 회수로 산정한다.

* 특별재난지역 선포 여부는 행정안전부에서 공고하는 자료를 기초로 산정

* 연도별 자연재해로 인한 일시 고장 발생 건수는 전기사업자가 관리하는 설비운영 통계 자료를 기초로 산정

(c) 안전강화에 대한 사업범위와 평가방법은 아래와 같으며, 배점은 아래 항목 중 1개만 적용한다.

가. 교육시설 : 초·중·고등학교 주출입문을 포함한 연속된 도로(구간)

○ 학교 주출입문 기준 반경별 평가

구분	300m이하	500m이하	700m이하	900m이하	900m초과
점수	10	7.5	5	2.5	0

나. 전통시장 : 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따라 시설 현대화사업으로 선정된 전통시장의 주출입문 또는 진출입로를 포함한 연속된 도로(시장내부는 제외)

○ 시장경계 기준 거리별 평가

구분	50m이하	100m이하	200m이하	300m이하	300m초과
점수	8	6	4	2	0

다. 도시재생 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 등 관련 법령에 따라 정부(국토교통부)에서 선정한 도시재생 뉴딜사업 지역 이내로 한정

구분	300m이하	500m이하	700m이하	900m이하	900m초과
점수	8	6	4	2	0

라. 노후 산업단지 : 착공후 20년 이상 경과한 산업단지 내

○ 직전 10개년간 안전 관련 배전설비 차량충돌(전선단선 포함), 이설 및 지중화를 시행한 사업

건수와 지중화 신청거리에 따른 평가점수를 합산. 단, 다른 법령에 의해 지중화사업의 지원을 받은 경우 제외

- 배전선로 차량충돌, 이설 및 지중화 건수

구분	10건 이상	7건 이상	4건 이상	4건 미만
점수	4	3	2	0

- 지중화 신청거리(m)

구분	300m이하	500m이하	700m이하	900m이하	900m초과
점수	4	3	2	1	0

- 지장전주 병행사업은 도로(보도·차도) 신설, 확장/축소 등 도로선형이 변경되어 지장전주가 발생하는 경우 적용
- 포장복구 지자체 시행은 포장복구에 대한 시행주체 및 부담범위에 따라 아래와 같이 점수를 차등하여 적용

구분		지자체 시행	한전·통신사 시행
지자체 전액 부담범위	포장복구 전체구간	A	B
	아스팔트층 (표층·중간층)	B	C

- 기초지자체 지중화율은 사업승인년도 한전의 e영업정보 통계자료를 기초로 산정
- 가공철거 선로길이는 철거되는 특고압 가공전선로의 선로길이(km)로 산정한다. 편측 2회선(3상기준) 구간은 편측 1회선 선로길이에 30%를 가산한 값을 적용한다. 양측 배선의 경우, 각각 선로의 산출값을 합산한다.
- 지자체별 공사순위는 지자체에서 선정한 사업시행년도 우선순위에 따라 각각 배점 부여
- 지자체별 재정자립도는 평가년도 행정안전부 통계자료의 기초지자체별 재정자립도 적용
 - * 특별시, 광역시·도의 지중화율과 재정자립도는 해당 시도 전체의 지중화율과 재정자립도로 평가
 - * 각 항목의 소수점 계산은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지만 반영함