

[별표2] 산림인접 가로수 전선로 지중이설 사업 평가기준

항 목		내용	배 점	요소별 가중치				
				1.0	0.8	0.6	0.4	0.2
지중화성 필요성 (40)	대형산불 위험예보		10	점수(y) = 10 x (연평균 발령횟수/15) 점수범위 : 0≤y≤10, 범위초과시는 상한값 적용				
	최대순간 풍속	m/s	5	21m/s 초과	21m/s 이하	18m/s 이하	16m/s 이하	14m/s 이하
	산림접경 거리	m	10	산림 내	산림 100m내	산림 200m내	산림 500m내	그 외
	산림율	%	5	70초과	60~70	45~60	30~45	30이하
	시설의 등급		10	점수(y) = 10 x 시설등급 (N) N= A : 1, B : 2/3, C : 1/3				
지중화성 효율성 (18)	포장복구 지자체시행		18	점수(y) = 18 x 지자체 지원범위 (N) N = A:1, B:2/3, C:1/3				
지역적 평성 (42)	기초지자체 지중화율	%	12	8이하	8~15	15~30	30~45	45초과
	가공철거 선로길이	km	10	0.5km 이하	0.5~1 km 이하	1~1.5 km 이하	1.5~2 km 이하	2~2.5 km 이하
	공사우선 순위		10	1순위 : 10점, 2순위 : 5점, 3순위 : 0점, 4순위 : -5점, 5순위 이상 : -10점				
	지자체 재정자립도	%	10	20이하	20~30	30~45	45~60	60초과
합 계			100					

※ 평가항목별 배점산출 해설

1. 대형산불위험예보의 연평균 발령횟수는 산림청 국가산불위험예보시스템에서 발령하는 대형산불경보 및 대형산불주의보에 대한 최근 5개년 연평균 발령횟수로 산정
2. 최대순간풍속은 기상청 기상자료개방포털에서 제공하는 직전년도 2~5월 최대순간풍속값으로 산정. 단, 해당지역에 관측소 지점이 없을 경우 인근 관측소 데이터 적용
3. 산림접경거리는 산림청 산림공간정보서비스포털의 지도서비스를 활용하여 지중화 구간과 가장 가까운 소나무림 경계로부터 지중화 시작 지점까지의 거리를 측정하여 점수산정
4. 산림율은 산림청에서 5년주기로 공표하는 행정구역별 산림율 통계자료로 산정
5. 시설의 등급은 문화재 보호지역, 관광지역, 자연공원 분류에 따라 적용하며, 각 항목 합산한 값은 최대 10점을 초과할 수 없음

가. 문화재 보호지역 : 세계유산 A, 국가지정 B, 광역시도 지정 C

* 문화재 보호지역은 문화유산법에 따라 지정된 지역을 말함

나. 관광지역 : 관광지구와 특구가 중첩된 경우 A, 관광특구 B, 관광단지 C

* 관광지역은 관광진흥법 제2조에 의한 관광단지, 관광지, 관광특구를 말함

다. 자연공원 : 국립공원 A, 도립공원 B, 군립공원 C