

■ 최소유지관리기준 [별표 1]

관리그룹의 구분(제5조 관련)

□ 관리그룹 구분(유형별-시설별-규모별-제원별-경과년수별)

구 분	기반시설	분류코드	범 위
유형별	광역상수도	I	둘 이상의 지방자치단체에 원수나 정수를 공급하는 시설
	공업용수도	II	공업용수도 사업자가 원수 또는 정수를 공급하는 시설
	지방상수도	III	지방자치단체가 원수나 정수를 공급하는 시설
시설별	취수장	Ⓐ	양질의 원수를 안정되게 취수하는 시설(취수보·탑 등)
	정수장	Ⓑ	원수를 착수, 혼화·응집, 침전, 여과 등의 공정으로 정수 처리하는 시설
	배수지	Ⓒ	정수를 저류, 수송, 분배, 공급하는 기능을 갖는 시설
	가압장	Ⓓ	수압을 높여 고지대 등에 정수를 공급하는 시설
	도수관로	Ⓔ	취수장에서 정수장까지 원수를 공급하는 관로
	송수관로	Ⓕ	정수장에서 배수지까지 정수를 공급하는 관로
	배수관로	Ⓖ	배수지에서 급수관로까지 정수를 공급하는 관로
	급수관로	Ⓗ	배수관로에서 분기하여 각 수용가까지 정수를 공급하는 관로
규모별	3만톤 이하	Ⓐ	구조물(Ⓐ ~ Ⓓ)의 시설용량 기준
	3~10만톤	Ⓑ	
	10~100만톤	Ⓒ	
	100만톤 이상	Ⓓ	
제원별	강 관	Ⓔ	관로(Ⓔ ~ Ⓖ)의 관중 기준
	주철관	Ⓕ	
	플라스틱관	Ⓖ	
	기타	Ⓗ	
경과년수별	10년 이하	①	구조물 준공 및 관로 부설 경과년수
	10년~20년	②	
	20년~30년	③	
	30년 이상	④	

예) 수도권광역상수도 5단계 수지정수장 : I (광역)-Ⓑ(정수장)-Ⓒ(711천㎥/일)-③(99년 준공)
인천시 풍납~성산 도수관로 : III(지방)-Ⓔ(도수관로)-Ⓔ(강관)-③(92년 부설)