

■ 최소유지관리기준 [별표 2]

관리평가별 세부사항(제6조 관련)

1. 기반시설 정기평가

구 분		세부사항		비고	
정기 평가	실시시기	연 1회 시행			
	시행주체	시설물 관리주체			
	시행내용 (보고서 포함사항)	1	시설물의 개요 및 이력사항, 점검의 범위 및 과업내용 등 안전점검의 개요		
		2	설계도면 및 보수·보강 이력 등 자료 수집 및 분석		
		3	외관조사 결과분석 등 현장조사		
		4	종합결론		
	등급	·기반시설 정기평가 결과에 따라 A(우수) ~ E(불량) 등급으로 분류			
	실시자 자격	·‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’, ‘수도법’에 제시된 자격에 부합되는 인력 및 장비를 갖춘 기관에서 수행함을 원칙으로 함			
		구분	관련법규		
		시설물 안전법	·시설물안전법 제60조(권한의 위임·위탁) ·시설물안전법 시행령 제9조(책임기술자의 자격 등), 별표5(안전점검 등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격) ·시설물안전법 시행령 제10조(정밀안전진단의 실시) 제3항, 별표6(전기설비, 기계설비 또는 계측시설에 대한 정밀안전진단을 할 수 있는 기술자격자) ·시설물안전법 시행령 제22조(하도급 제한 등), 별표10(하도급 가능한 전문기술) ·시설물안전법 시행령 제23조(안전진단전문기관의 등록 등), 별표11(안전진단전문기관의 등록기준) ·시설물안전법 시행규칙 제26조(기술자격취득자의 인정기준), 별표6(기술인력의 기술자격 인정기준) ·건설기술 진흥법 시행령 제4조 별표1 제4호(건설기술인의 범위)		
		수도법	·수도법 시행규칙 제30조(자체기술진단), 제31조(기술진단의 대행 기관) 및 별표8(기술진단에 필요한 장비 및 기술인력)		
		결과제출	관리감독기관의 장에게 시행결과 제출		

□ 정기평가 등급

등 급	세부사항	정기안전점검 ¹⁾ 적용등급
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	A (우수)
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	B (양호)
C (보통)	주요 부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	C (보통)
D (미흡)	주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이필요하며 사용제한여부를 결정하여야 하는 상태	D (미흡)
E (불량)	주요 부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	E (불량)

1) 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조, 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조에 따른 정기안전점검 결과

2. 기반시설 정밀평가

구 분		세부사항		비고	
정밀 평가	실시시기	3년 1회 시행			
	시행주체	시설물 관리주체			
	시행내용 (보고서 포함사항)	1	시설물의개요 및 이력사항, 점검의 범위 및 과업내용 등 안전진단의 개요		
		2	설계도면, 구조계산서 및 보수·보강 이력 등 자료 수집 및 분석		
		3	·외관조사 결과분석, 재료시험 및 측정 결과분석 등 현장조사 및 시험 ·콘크리트 또는 강재 등 시설물의 상태평가 ·시설물의 구조해석 등 안전성 평가		
		4	·보수·보강 방법 ·종합결론 및 건의사항 ·그 밖에 안전진단에 관한 것으로서 국토교통부장관이 정하는 사항		
	등급	·기반시설 정밀평가 결과에 따라 A(우수) ~ E(불량) 등급으로 분류			
	실시자 자격	·‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’, ‘수도법’에 제시된 자격에 부합되는 인력 및 장비를 갖춘 기관에서 수행함을 원칙으로 함			
		구분	관련법규		
		시설물 안전법	·시설물안전법 제60조(권한의 위임·위탁) ·시설물안전법 시행령 제9조(책임기술자의 자격 등), 별표5(안전점 검 등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격) ·시설물안전법 시행령 제10조(정밀안전진단의 실시) 제3항, 별표6 (전기설비, 기계설비 또는 계측시설에 대한 정밀안전진단을 할 수 있는 기술자격자 ·시설물안전법 시행령 제22조(하도급 제한 등), 별표10(하도급 가 능한 전문기술) ·시설물안전법 시행령 제23조(안전진단전문기관의 등록 등), 별표 11(안전진단전문기관의 등록기준) ·시설물안전법 시행규칙 제26조(기술자격취득자의 인정기준), 별표 6(기술인력의 기술자격 인정기준) ·건설기술 진흥법 시행령 제4조 별표1 제4호(건설기술인의 범위)		
수도법		·수도법 시행규칙 제30조(자체기술진단), 제31조(기술진단의 대행 기관) 및 별표8(기술진단에 필요한 장비 및 기술인력)			
결과제출	관리감독기관의 장에게 시행결과 제출				

□ 정밀평가 등급

등 급	세부사항	정밀안전점검 ¹⁾ 적용등급	일반기술진단 ²⁾ 적용등급
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	A (우수)	우수
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	B (양호)	양호
C (보통)	주요 부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	C (보통)	보통
D (미흡)	주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한여부를 결정하여야 하는 상태	D (미흡)	불량
E (불량)	주요 부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	E (불량)	심각

1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 같은 법 시행령 제8조에 따라 정밀안전점검을 실시한 자가 같은 법 제16조 및 시행령 제12조에 따라 지정한 안전등급

2) 수도법 제74조, 수도법 시행규칙 제29조에 따른 일반기술진단 결과

3. 기반시설 진단평가

구 분		세부사항		비고	
진단 평가	실시시기	5년 1회 시행			
	시행주체	시설물 관리주체			
	시행내용 (보고서 포함사항)	1	시설물의개요 및 이력사항, 점검의 범위 및 과업내용 등 성능평가의 개요		
		2	설계도면, 구조계산서 및 보수·보강 이력 등 자료 수집 및 분석		
		3	·외관조사 결과분석, 재료시험 및 측정 결과분석 등 현장조사 및 시험 ·콘크리트 또는 강재 등 시설물의 상태평가 ·시설물의 구조해석 등 안전성 평가 ·시설물의 내구성 평가, 사용성 평가 ·시설물의 종합성능평가		
		4	·보수·보강 방법 ·종합결론 및 건의사항 ·그 밖에 성능평가에 관한 것으로서 국토교통부장관이 정하는 사항		
	등급	·기반시설 정밀평가 결과에 따라 A(우수) ~ E(불량) 등급으로 분류			
	실시자 자격	·‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’, ‘수도법’에 제시된 자격에 부 합되는 인력 및 장비를 갖춘 기관에서 수행함을 원칙으로 함			
		구분	관련법규		
		시설물 안전법	·시설물안전법 제60조(권한의 위임·위탁) ·시설물안전법 시행령 제9조(책임기술자의 자격 등), 별표5(안전점 검 등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격) ·시설물안전법 시행령 제10조(정밀안전진단의 실시) 제3항, 별표6 (전기설비, 기계설비 또는 계측시설에 대한 정밀안전진단을 할 수 있는 기술자격자 ·시설물안전법 시행령 제22조(하도급 제한 등), 별표10(하도급 가능 한 전문기술) ·시설물안전법 시행령 제23조(안전진단전문기관의 등록 등), 별표 11(안전진단전문기관의 등록기준) ·시설물안전법 시행규칙 제26조(기술자격취득자의 인정기준), 별표 6(기술인력의 기술자격 인정기준) ·건설기술 진흥법 시행령 제4조 별표1 제4호(건설기술인의 범위)		
수도법		·수도법 시행규칙 제30조(자체기술진단), 제31조(기술진단의 대행기 관) 및 별표8(기술진단에 필요한 장비 및 기술인력)			
결과제출	관리감독기관의 장에게 시행결과 제출				

□ 진단평가 등급

등급	세부사항	정밀안전진단 ¹⁾ 적용등급	성능평가 ²⁾ 적용등급		전문기술진단 ³⁾ 적용등급
			안전 성능	내구 성능	
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	A (우수)	A (우수)	A (우수)	우수
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	B (양호)	B (양호)	B (양호)	양호
C (보통)	주요 부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	C (보통)	C (보통)	C (보통)	보통
D (미흡)	주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	D (미흡)	D (미흡)	D (미흡)	불량
E (불량)	주요 부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위협이 있어 즉각사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	E (불량)	E (불량)	E (불량)	심각

- 1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조 및 같은 법 시행령 제10조에 따라 정밀안전진단을 실시한 자가 같은 법 제16조 및 시행령 제12조에 따라 지정한 안전등급
- 2) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제40조, 같은 법 시행령 제28조에 따라 성능평가를 실시한 자가 지정한 성능등급 중 안전성능등급 및 내구성능등급(사용성능등급은 성능개선 검토대상 선정 시 활용)
- 3) 수도법 제74조, 수도법 시행규칙 제29조에 따른 전문기술진단 결과