

[별지 제1호 서식]

## 유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(차량 운송 시설 및 설비)

[시설현황]

| 시 설 명 | 취급물질명 | 연간 취급량 |
|-------|-------|--------|
|       |       |        |

[검사내역]

### 가. 차량고정탱크

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 검사방법         | 검사결과 | 비 고 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| 1)   | 탱크의 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 해당 설비의 배출구에 밸브(이하 "배출밸브"라 한다)를 설치하고 비상시에 직접 해당 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 긴급차단밸브 등을 설치하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |
| 2)   | 탱크(맨홀 및 주입관의 뚜껑을 포함한다)의 재료는 두께 3.2mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성이 있는 것으로 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |
| 3)   | 탱크의 배관 및 그 부속품의 재료는 강관 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 재료로 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |
| 4)   | 탱크는 내압시험을 실시하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |
| 5)   | <p>탱크는 그 내부에 4,000ℓ 이하마다 3.2mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도·내열성 및 내식성이 있는 금속성의 것으로 칸막이를 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 탱크의 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>가) 국제해상위험물규칙(IMDG code)에 따른 운반저장설비</p> <p>나) 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 10 Ⅷ 제2호에 따른 컨테이너식 이동탱크저장소</p> <p>다) 고체물질을 저장하거나 고체물질을 가열하여 액체 상태로 저장하는 경우</p> <p>라) 기존시설로서 칸막이가 일부 설치되어 있거나, 긴급차단밸브 또는 과류차단밸브를 설치하거나, 주기적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다.) 탱크 수압시험, X-ray검사, 두께측정 등을 실시하여 관리하는 경우</p> <p>마) 「고압가스 안전관리법」에 따라 실시한 액면요동 방지장치(방파판) 검사 결과에 합격한 경우</p> | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |
| 6)   | 「유해화학물질 차량 운송시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제5조제5호에 따라 칸막이로 구획할 경우에는 각 부분마다 맨홀과 다음의 기준에 따른 안전장치 및 방파판을 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |

| 검사내용 |                                                                                                                                                                                                                       | 검사방법                                                                                                                                                                | 검사결과         | 비 고 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      | <p>는 탱크의 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>가) 칸막이로 구획된 부분의 용량이 2,000ℓ 미만인 경우</p> <p>나) 기존시설로서 칸막이가 일부 설치되어 있거나, 긴급차단밸브 또는과류차단밸브를 설치하거나 주기적 탱크 수압시험, X-ray검사, 두께측정 등을 실시하여 관리하는 경우</p>                                            |                                                                                                                                                                     |              |     |
| 7)   | <p>탱크의 상부에 맨홀·주입구 및 안전장치 등이 돌출되어 있는 경우에는 부속장치의 손상을 방지하기 위하여 다음의 어느 하나에 해당하는 조치를 하여야 한다. 다만, 「유해화학물질 차량 운송시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제5조제5호의 가목 또는 나목에 해당하는 탱크의 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다.</p> <p>가) 측면틀 및 방호틀</p> <p>나) 상자틀</p> | 서면검사 후 샘플링확인                                                                                                                                                        | 적 부          |     |
| 8)   | <p>탱크의 외면에는 방청도장을 하여야 한다. 다만, 탱크의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.</p>                                                                                                                                      | 서면검사 후 샘플링확인                                                                                                                                                        | 적 부          |     |
| 9)   | <p>탱크의 주입호스는 물질을 저장 또는 취급하는 설비의 주입구와 결합할 수 있는 금속구를 사용하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 금속구를 대신할 수 있다.</p> <p>가) 인화성 물질은 낫쇠 그 밖에 마찰 등에 의하여 불꽃이 생기지 아니하는 재료를 사용한다.</p> <p>나) 금속부식성물질은 해당 물질에 내구성이 있는 재질을 사용한다.</p>      | 서면검사 후 샘플링확인                                                                                                                                                        | 적 부          |     |
| 10)  | <p>액체 물질을 운송하는 탱크의 공간용적은 내용적의 100분의 5 이상 100분의 10 이하의 용적으로 하여야 한다.</p>                                                                                                                                                | 서면검사 후 샘플링확인                                                                                                                                                        | 적 부          |     |
| 11)  | 컨테이너식 운반시설은 다음의 기준에 적합하여야 한다.                                                                                                                                                                                         | <p>가) 운반설비는 옮겨 싣는 때에 운반설비하중에 의하여 생기는 응력 및 변형에 대하여 안전한 구조로 할 것</p>                                                                                                   | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부 |
|      |                                                                                                                                                                                                                       | <p>나) 컨테이너식 운반시설에는 운반설비하중의 4배의 전단하중에 견디는 겹고리체결금속구 및 모서리체결금속구를 설치할 것. 다만, 용량이 6,000ℓ 이하인 운반설비를 싣는 운반저장설비의 경우에는 운반설비를 차량의 샤시프레임에 체결하도록 만든 구조의 유(U)자 볼트를 설치할 수 있다.</p> | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부 |
| 12)  | <p>탱크 및 배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.</p>                                                                                                                                                   | 서면검사 후 샘플링확인                                                                                                                                                        | 적 부          |     |



## 라. 방제약품 등

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                                                              | 검사방법         | 검사결과 | 비 고 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| 1)   | 운송차량은 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예방하기 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품을 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고 개인보호장구는 탑승자 수를 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다. | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

## 마. 차고지 확보

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                                                                                                                     | 검사방법         | 검사결과 | 검사원 특기사항 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|
| 1)   | 유해화학물질을 충전·운반할 수 있는 탱크와 그 부속설비(이하 "운송차량"이라 한다)를 운영하는 자는 자체 보유한 모든 운송차량을 주차할 수 있는 규모의 차고지를 갖추어야 한다. 다만, 「화물자동차 운수사업법」에 따른 공동차고지, 공영차고지, 화물자동차휴게소 또는 화물터미널을 차고지로 이용하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |          |
| 2)   | 실외에 있는 인화성, 산화성, 자연발화성 물질 운송차량의 차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5m 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m 이상)의 거리를 확보하여야 한다.                                                                        | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |          |
| 3)   | 실내에 있는 인화성, 산화성, 자연발화성 물질의 운송차량의 차고지는 벽·바닥·보·서까래 및 지붕이 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치하여야 한다.                                                                                           | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |          |
| 4)   | 운송차량을 운영하는 자는 세차 후 폐수를 모을 수 있는 집수조를 갖춘 세차시설에서 세차를 하여야 한다.                                                                                                                           | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |          |

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

## 바. 이입·이송 확보

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                                                                                                        | 검사방법                              | 검사결과         | 검사원 특기사항 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 1)   | 운송차량에 펌프설비를 설치하는 경우에는 당해 운송차량에의 차량구동용엔진(피건인식 운송차량에의 견인부분에 설치된 것은 제외한다)의 동력원을 이용하여 물질을 이송하여야 한다. 다만, 인화점 40℃ 이상의 물질 또는 비인화성 물질인 경우에는 외부로부터 전원을 공급받는 방식의 모터펌프를 설치할 수 있다. | 서면검사 후 샘플링확인                      | 적 부          |          |
| 2)   | 인화성, 산화성, 자연발화성 운송설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운송설비로부터 물질을 토출하는 용도로만 하여야 한다.                                                                                                      | 서면검사 후 샘플링확인                      | 적 부          |          |
| 3)   | 인화성, 산화성, 자연발화성 운송설비에 주입설비(주입호스의 선단에 개폐밸브를 설치한 것을 말한                                                                                                                   | 가) 물질이 샐 우려가 없고 화재예방상 안전한 구조로 할 것 | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부      |
|      | 나) 주입설비의 길이는                                                                                                                                                           | 서면검사 후 샘플링확인                      | 적 부          |          |

|  |                               |                                                                                                                                                       |              |     |  |
|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--|
|  | 다)를 설치하는 경우에는 다음의 기준에 따라야 한다. | 50m 이내로 하고, 그 선단에 축적되는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 장치를 할 것, 다만, 선박, 항공기 등에 연료를 주입하는 작업에서 주입설비 길이 기준을 준수하는 것이 곤란한 경우에는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 경우에 한하여 길이를 연장할 수 있다. |              |     |  |
|  |                               | 다) 분당 토출량은 200ℓ 이하로 할 것                                                                                                                               | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부 |  |

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

## 사. 운송

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                                                                                                       | 검사방법         | 검사결과 | 검사원 특기사항 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|
| 1)   | 물질을 운송할 때에는 운송책임자 또는 운송차량의 운전자에게 그 물질의 위해 예방에 필요한 사항을 주지시켜야 한다. 또한, 「화학물질관리법」 제15조에 따른 운반계획서를 제출하지 아니하는 자는 운송하는 물질의 명칭, 함량, 수량 및 물질에 대한 방재요령을 기재한 카드를 운송차량에 비치하여야 한다. | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |          |

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

## 아. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용      |                                                                                       | 검사방법 | 검사결과 | 검사원 특기사항 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|
| 1)        | 화학사고예방관리계획서(중전의 화학물질관리법 제23조 제2항의 장외영향평가서 및 제41조제1항의 위해관리계획서를 포함한다.)를 사업장에 보관         | 전수확인 | 적 부  |          |
| 2)        | 화학사고예방관리계획서(중전의 화학물질관리법 제23조 제2항의 장외영향평가서 및 제41조제1항의 위해관리계획서를 포함한다.) 내용 중 안전성 확보방안 준수 | 전수확인 | 적 부  |          |
| 특이 · 권고사항 |                                                                                       |      |      |          |

비고 : 1. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부장관이 확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.