

[별지 2]

냉동제조시설 안전점검표

안	전	안전관리	안전관리 총괄자
관	리	책임자	

번호	점검항목	점 검 내 용	점검 결과								비고
1	누출방지	- 방진, 방호, 부식방지조치 여부									
2	체류방지	- 체류방지 조치여부									가연성또는독성 가스 적용
3	안전밸브방출구 위치	- 방출구 설치위치 적정여부									
4	안전장치	- 탈·부착 용이한 구조 등 안전 밸브 적정 상태 , 가용전 상태									
5	자동제어장치	- HPC, LPC, OPC 작동 여부									
		- 과부하 보호장치, 액체동결방지 장치, 냉각수 단수 보호장치 작동여부									
		- 공냉식·증발식 응축기 송풍기 와 연동기구 작동여부									
6	압 력 계	- 고압계, 중압계, 저압계, 유압계 작동여부									
7	기타시설 등	- 가스누출 여부									
		- 액면계의 스톱밸브적정여부									가연성또는독성 가스 적용
		- 전기설비의 방폭구조 여부									가연성가스 적 용 (주³)
		- 가스누출경보장치 적정여부									가연성또는독성 가스 적용
		- 흡입·중화 및 이송설비 적정여부									독성가스적용
		- 주위에 화기 유무									
		- 경계표시 설치여부									
		- 방류독 적정여부									10000 ℓ 이 상 수액기 적용(독 성)
점 검 자 의 견											
주: 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적절하게 작성하여야 함. 3. 전기설비의 방폭 가연성가스중 암모니아, 브롬화메탄, 공기증자기발화가스는 제외 4. 안전관리총괄자의 <u>결재가</u> 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따를수 있 다. 이하 기타 일지도 동일하게 적용한다.											