

[별표 26] 항공기 급유시설 점검내용(제206조 관련)

항공기 급유시설 점검내용

범례 : 양호/○ 요정비/△ 불량/×

순번	구분	점검주기	점검항목	점검구분	점검결과
1	저장시설	일일	- 저장탱크 섬프(ump) 드레인 및 항공유 샘플 검사	자체	
		월간	- floating suction arms 작동상태 - free vent & mesh screen - 탱크 high level alarm 기능점검 - 탱크 레벨게이지 계측값과 실측값 오차범위 적합여부 - 누유검측공 누유여부 확인	자체	
		반기	- periodic test - 저장탱크 항공유 미생물검사(ump drain line) * 단, 미생물검사는 미생물 발견정후가 포착되거나 검사를 요청받은 경우에 실시하고, 발견시 최소 2년간 검사 진행	자체	
		연간	- high level alarm system 동작 - tank 내부 육안점검	자체	
2	하이드란트 시스템 (시스템 구성시)	주간	- 하이드란트 배관 low point flushing - 배관누유여부 검사(leak decetion system이 있을 경우) - 급유전(hydrant pit) 상태(육안 및 청소)	자체	
		월간	- emergency shut down system - 급유전(밸브 내부누유 여부) - leak detection - 전기방식 전위측정 - 하이드란트 Valve Box 항공유를 2개소 이상에서 샘플을 채취하여 멤브레인 색상검사 및 중량검사	자체	
		분기	- 미사용 pit valve flushing - surge absorbers(제작사 매뉴얼) - Valve Box High Point 벤트점검 - 하이드란트 배관 플러싱(Flushing) 실시 후 · 탱크 회수구역 항공유 샘플의 멤브레인 색상검사 및 중량검사 · 급유전(hydrant pit) 2개소 이상에서 항공유 샘플의 밀도·외양·전기전도도·수분검사, 멤브레인 색상검사 및 중량 검사	자체	
		반기	- 급유전 dynamic testing(밸브가 없을 경우) - 급유전 wear check	자체	
		연간	- pressure test(leak detection system이 없을 경우) - hydrant valve chamber	자체	
3	여과장치	일일	- 여과장치 필터 드레인 실시 및 품질관리 상태	자체	
		주간	- 여과장치 필터 차압그래프 작성	자체	
		월간	- 출하 필터 멤브레인 색상검사 및 중량검사	자체	
		반기	- 피스톤 타입 차압계기 작동시험	자체	
		연간	- 여과장치 내부 개방검사	자체	
		3년	- 여과장치 Coalescer element 교환	자체	
4	일반사항	일일	- bonding wire 상태	자체	
		주간	- bonding wire 전도성(continuity)측정	자체	
		월간	- 항공 압력호스 상태 - 소화기 점검 - 입·출하용 호스 끝 스트레이너/스크린 점검	자체	
		반기	- critical gauge(testrig, 필터 차압게이지, hydrostatic hose pressure) - 피스톤 타입 차압게이지 - 항공 압력호스 내압시험	자체	
		연간	- 소화기 점검	자체	
		3년	- master meter calibration	자체	

* 멤브레인 색상 및 중량 검사(milipore test) : ASTM D 2276 실험방법으로 JIG 기준을 준용