

전담인력 및 시설·장비 기준(제8조제1항제3호 관련)

제8조제1항제3호에 따른 지원기관의 조직, 전담인력, 업무공간 및 시설·장비의 세부기준은 다음 각 호와 같다

1. 전담인력

가. 다음 각 목에 해당하는 전담조직과 20명 이상의 전담인력 중 과반수 이상이 아래 각 목의 어느 하나에 해당할 것.

- 1) 「고등교육법」 제2조에 따른 대학, 산업대학, 원격대학 또는 기술대학에서 건축설비, 토목, 화공 등 가스설비 관련 전공 학사학위 이상 의 학위를 취득하고(법령에서 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정하는 사람을 포함한다) 가스 및 안전관련 업무를 수행한 경력이 있는 자
- 2) 「국가기술자격법」에 따른 동 분야의 기능사 이상 전문 자격증을 취득하고 가스 및 안전관련 업무에 5년 이상 근무한자
- 3) 「국가기술자격법」에 따른 동 분야의 산업기사 이상 전문 자격증을 취득하고 가스 및 안전관련 업무에 3년 이상 근무한자

2. 전용 업무공간

구분	면적	비고
사무공간(순사무실)	140㎡ 면적 이상	
회의공간	65㎡ 면적 이상	
비고		
1. 사무공간 : [공무원 기준] 업무공간(순사무실) 상정방식 기준 일반직원 7㎡)		
2. 회의공간 : [공무원 기준] 교육실로 활용이 가능 한 공간(50㎡+0.7㎡×20명)		

3. 시설 및 장비

가. 관제 및 원격제어(비상차단)가 가능한 배관망정보제공 관련 시스템

장비	내용	비고
종합상황실	30㎡ 면적 이상	
집중감시시스템	CCTV 설치 · GIS DB구축 등	
비상차단시스템	가스누출감지 · 원격제어 등	

나. 안전관리차량(순회점검용)

장비	규격	비고
경광등	LED장방향 3구3세트	
전광판	LED단면	
지하매설배관가스누출탐지장치	광학용 프로판 검지기	

다. 기타 안전관리체계조성을 위해 필요한 장비

장비목록	규격	비고
표준 압력계	150 x 35kgf/cm ² , PT3/8	
가스 누출 검지기	프로판 검지용	
안전밸브 성능 시험기	0~100kgf/cm ²	
접지 저항 측정기	0Ω ~ 1150Ω, 0V ~ 30V	
전기방식 전위 측정기	DC 0 ~ ±399.9 V AC 0 ~ ±599.9 V	
초음파 두께 측정기	1.2 ~ 225.00mm	
지하매설배관 위치 탐지장치	300mbar ~ 503mbar	
지하매설배관 가스누출탐지장치	광학용 프로판 검지기	
잔가스 처리설비		
공기 호흡기	30min	
기밀 시험 설비	0~50 kPa, 0~196kPa, 0~1667kPa	
CO 검지기	0~500ppm	
절연 저항 측정기	50V ~ 1000V	
자기 압력 기록계	200 x 20kgf/cm ² x TH	