

기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표

(1 쪽)

상호(명칭)		현장주소					
구분	대상설비	대상	비고	구분	대상설비	대상	비고
열원 및 냉난방설비	냉동기(일반)	[]		열원 및 냉난방설비	신재생에너지(지열·태양열·연료전지)	[]	
	냉동기(흡수식)	[]			패키지에어컨	[]	
	흡수식 냉온수기	[]		공기조화 설비	공기조화기	[]	
	공랭식 냉동기	[]			팬코일유닛	[]	
	냉각탑	[]		환기설비	환기설비	[]	
	축열조	[]			필터	[]	
	보일러	[]		급수급탕설비	고·저수조	[]	
	열교환기	[]		오수정화 및 물재이용설비	오수정화설비	[]	
	팽창탱크	[]			물 재이용설비	[]	
	펌프(냉·난방)	[]		자동제어설비	자동제어 시스템	[]	

점검기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지

점검자 : (서명)

작성 방법

1. 해당 건축물등의 특성과 현장 여건에 적합하도록 점검대상 기계설비 및 현황표를 추가·변경할 수 있다
2. []에는 점검대상 기계설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.
3. 별표 1 및 별표 2를 참조하여 현황표를 작성하고, 고장 등으로 장기간 사용되지 않는 기계설비도 포함한다.

냉동기(일반) 현황표

(2 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
냉동능력(kW/USRT)		/			
전류/전압(A/V)		/			
항 목		단 위	설계값	비 고	
압 축 기	기 동 방 식	-			
	출력 x 대수	kW			
	윤활유(충전량)	level			
증 발 기	냉수(브라인) 입 · 출구온도	℃	/		
	냉수(브라인) 입 · 출구압력	MPa	/		
	냉수(브라인) 순환량	m³ / h			
응 축 기	냉각수 입 · 출구온도	℃			
	냉각수 입 · 출구압력	MPa	/		
	냉각수 순환량	m³ / h			
냉 매	종 류	-			
안전밸브 설정 압력		MPa			
소음		dB			
보호 장치		-	고 · 저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지 스위치, 역상 방지기, 압축기 보호장치 등		
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

냉동기(흡수식) 현황표

(3 쪽)

점검자			점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사						
모 델 번 호						
냉동능력(kW/USRT)			/			
항 목			단 위	설계값	비 고	
재 생 기	공급압력/회수온도		MPa / ℃	/		
	냉수 입 · 출구온도		℃	/		
증 발 기	냉수 입 · 출구압력		MPa	/		
	냉수 순환량		m³ / h			
응 축 기	냉각수 입 · 출구온도		℃	/		
	냉각수 입 · 출구압력		MPa	/		
	냉각수 순환량		m³ / h			
중 온 수 (재 생 기)	중온수 입 · 출구온도		℃	/		
	중온수 입 · 출구압력		MPa	/		
보호 장치			-	고온재생기 온도 고 이상, 고온재생기 액면 저 이상, 냉수 펌프 인터록, 냉수 온도 저 이상, 냉각수 펌프 인터록 이상, 냉각수 유량 부족, 용액펌프 과열이상, 불응축가스, 정전 등		

작 성 방 법

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

흡수식 냉온수기 현황표

(4 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
버너 형식					
냉 난방능력(kW/USRT)		/			
연료소비율 / 연료종류		/			
항 목		단 위	설계값	비 고	
재 생 기	온 도	℃			
	압 력	MPa			
증 발 기	냉수 입 · 출구온도	℃	/		
	냉수 입 · 출구압력	MPa	/		
	냉수 순환량	m³ / h			
응 축 기	냉각수 입 · 출구온도	℃	/		
	냉각수 입 · 출구압력	MPa	/		
	냉각수 순환량	m³ / h			
연 료	소비량	kg/h, Nm³/h			
배 기 가 스	온 도	℃			
	연소효율	%			
보호 장치		-	고온재생기 온도 고 이상, 고온재생기 액면 저 이상, 냉온수 펌프 인터록, 냉수 온도 저 이상, 냉각수 펌프 인터록 이상, 냉각수 유량 부족, 용액펌프 과열이상, 착화실패, 불응축가스, 정전 등		
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

공랭식 냉동기 현황표

(5 쪽)

점검자			점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사						
모 델 번 호						
냉동능력(kW/USRT)			/			
전류/전압(A/V)			/			
항 목		단 위	설계값	비 고		
압 축 기	흡입 압력 / 온도	MPa / °C	/			
	토출 압력 / 온도	MPa / °C	/			
	오일 압력 / 온도	MPa / °C	/			
	압축기 동력	kW				
증 발 기	증발기 압력 / 온도	MPa / °C	/			
	입 · 출구 냉수 압력	MPa	/			
	입 · 출구 냉수 온도	°C	/			
응 축 기	응축기 압력 / 온도	MPa / °C	/			
	입 · 출구 가스 압력	MPa	/			
	입구 가스 온도	°C				
냉 동 기	저압 차단 설정 장치	MPa				
	고압 차단 설정 장치	MPa				
	소 음	dB				
	안전밸브 설정 압력	MPa				
보호 장치		-	고 · 저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지스위치, 역상방지기			
작 성 방 법						

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

냉각탑 현황표

(6 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제조 회사					
모델 번호					
형 식					
송풍기 기동방식					
용 량(kW/USRT)		/			
전류/전압(A/V)		/			
항 목	단 위	설계값	비 고		
송풍기 출력 x 대수	kW				
송풍기 회전수	rpm				
냉각수 입구온도	℃				
냉각수 출구온도	℃				
냉각수 유량	m³ / h				
보호 장치	-	전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도조절기 등			
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
3. 빙축열시스템, 수축열시스템 등은 본 현황표에 작성한다.

축열조 현황표

(7 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제조 회사					
모델 번호					
형 식					
외형(길이 x 너비 x 높이)					
축열 용량(kW)					
난방용 보조 열원(kW/h)					
항 목		단 위	설계값	비 고	
1차 측	입 · 출구 온도	℃	/		
	입 · 출구 압력	MPa	/		
2차 측	입 · 출구 온도	℃	/		
	입 · 출구 압력	MPa	/		
안전밸브 설정 압력		MPa			
보호 장치			수위조절기, 압력계, 온도계, 안전밸브, 삼방밸브 등		
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
3. 빙축열시스템, 수축열시스템 등은 본 현황표에 작성한다.

보일러 현황표

(8 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
보일러 능력(kW)					
버너제작사 / 점화방식		/			
연료의 종류 / 버너 용량		/			
최고사용압력(MPa)					
항 목		단 위	설계값	비 고	
송풍기	기동 방식	-			
	출 력	kW			
	회전수 / 풍량	rpm / m³/h	/		
보급수 펌프	유 량	m³ / h			
	온 도	℃			
	토출 압력	MPa			
연료	가스(오일)	Nm³/h			
	공급 압력	Pa			
배기 가스	온 도	℃			
	연소 효율	%			
온수 보일러	온수 입 · 출구 온도	℃	/		
	고연소 설정 온도	℃			
	저연소 설정 온도	℃			
증기 보일러	사용 압력	MPa			
	안전밸브 설정 압력	MPa			
	고연소 설정 압력	MPa			
	저연소 설정 압력	MPa			
	최대 설정 압력	MPa			
보호 장치			고 · 저압력 스위치, 고 · 저수위 스위치, 연소상태 감시, 안전밸브, 저수위 경보장치, 배기가스 온도 상한 스위치, 화염 검출기 등		
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

열교환기 현황표

(9 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
형 식					
용 도		[] 난방용 [] 급탕용			
열교환량(kW)					
항 목		단 위	설계값	비 고	
1차측	입 · 출구 온도	℃	/		
	입 · 출구 압력	MPa	/		
2차측	입 · 출구 온도	℃	/		
	입 · 출구 압력	MPa	/		
안전밸브 설정 압력		MPa			
보호 장치			온도계, 안전밸브 등		
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

팽창탱크 현황표

(10 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
형 식 번 호					
용 도					
외 형(길이 x 폭 x 높이, mm)					
항 목	단 위	설계값	비 고		
최고 사용 압력	MPa				
탱크 용량	ℓ				
가열량	kW				
안전밸브 설정 압력	MPa				
감압밸브 1, 2차 압력	MPa	/			
보호 장치		안전밸브 등			
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
3. 밀폐식 팽창탱크, 팽창기수분리기, 급탕용 팽창탱크 등은 본 현황표에 작성한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

펌프(냉·난방) 현황표

(11 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
형 식 번 호					
용 도					
용량제어방식		[] 대수 제어 [] 회전수 제어			
항 목	단 위	설계값		비 고	
양 정	M				
유 량	m³ / h				
동 력	kW				
회전수	rpm				
전 압	V	/ /			
정격전류(3상)	A	/ /			
보호 장치		전자식 과전류, 계전기 등			
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
3. 순환펌프, 급수펌프, 배수펌프, 오수펌프, 수중펌프 등은 본 현황표에 작성한다.

신재생에너지시스템(지열) 현황표

(12 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)		
제 조 회 사						
모 델 번 호/모델명		/				
형식 종류						
항 목		단 위	설계값	비 고		
열에너지 총부하량		kW				
		냉방 능력	kW			
		난방 능력	kW			
		급탕 능력	kW			
		시스템 효율	COP	/		
열펌프		kW / A	/			
천공홀	깊이	m				
	직경	mm				
지중순환열매체	종류					
	혼합비율	%				
그라우팅	종류		/			
	혼합비율					
기타			순환펌프, 제어장치, 부동액 등			

작 성 방 법

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

신재생에너지시스템(태양열)현황표

(13 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호 / 모 델 명		/			
형 식 종 류					
항 목		단 위	설 계 값	비 고	
열에너지 총부하량		kW			
냉방 능력		kW			
난방 능력		kW			
급탕 능력		kW			
시스템 효율		COP	/		
열교환기		kW	/		
집열부	형식				
	용량	KW			
열매체부(부동액)	종류				
	희석농도	%			
열교환부(순환펌프)	종류	형식	/		
	펌프용량	KW			
기타			축열조, 제어장치, 배관 등		
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

신재생에너지시스템(연료전지)현황표

(14 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호 / 모 델 명		/			
형 식 종 류					
항 목		단 위	설 계 값	비 고	
열에너지 총부하량		kW			
냉방 능력		kW			
난방 능력		kW			
급탕 능력		kW			
시스템 효율		COP	/		
열교환기		kW	/		
연료전지시스템	형식				
	용량	KW			
사용연료	종류				
	소비량	Nm ³ /h			
열교환부(순환펌프)	종류	형식	/		
	펌프용량	KW			
기타			축열조, 제어장치, 환기시설 등		
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

패키지에어컨 현황표

(15 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
압축기 기동방식					
사용냉매/냉매 충전량		/			
냉동능력(kW/USRT)		/			
가열코일 종류/가열능력(kW)		/			
풍량제어방식		[] 정풍량 [] 회전수 제어			
가습 방식					
항 목		단 위	설계값	비 고	
압 축 기	흡입 압력/온도	MPa / ℃	/		
	토출 압력/온도	MPa / ℃	/		
	오일 압력/온도	MPa / ℃	/		
	오일 히터 전류	A			
	저압 차단 설정값	MPa			
	고압 차단 설정값	MPa			
	압축기 동력	kW			
	전압/전류(3상)	V / A	/		
증 발 기	입구공기온도	℃	/		
	출구공기온도	℃	/		
	송풍기 모터 동력	kW			
응 축 기	응축기 압력/온도	MPa / ℃	/		
	입 · 출구 가스 압력	MPa	/		
	입 · 출구 가스 온도	℃	/		
	송풍기 모터 동력	kW			
가습량		kg/h			
필터(프리,미디엄,헤파)		매/규격			
보호 장치			고 · 저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도 제한방지 스위치, 역상 방지기, 과열차단장치		

작 성 방 법

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
3. 에어컨, 시스템에어컨, EHP, GHP, CDU 등은 본 현황표에 작성한다.

hangonhangseugi hyeongpyo

(16 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제조 회사					
모델 번호/모델명		/			
냉매 종류					
가습 방식					
항 목		단 위	설계값	비 고	
냉방 능력		kW			
난방 능력		kW			
가습 능력		kg/h			
법적 냉동톤		RT			
압축기동력 / 전류		kW / A	/		
송풍기 소요동력 / 전류		kW / A	/		
최고사용압력	고압	MPa			
	저압	MPa			
내압시험압력	고압	MPa			
	저압	MPa			
실내기 풍량 / 동력		m³/h / kW	/		
가습량		kg/h			
필터(프리,미디엄,해파)		매/규격			
보호 장치			고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 역상 방지기, 압축기 등		

작 성 방 법

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

공기조화기 현황표

(17 쪽)

점검자				점검일자				설치위치(No.)				
제 조 회 사												
모 델 번 호												
전류/전압(A/V)				/ /								
풍량제어방식				[] 정풍량 [] 회전수 제어								
가습 방식												
항 목				단 위		설계값			비 고			
송풍기 동력				kW								
정 압				MPa								
송풍기 회전수(급기/회기)				rpm		/						
송풍기 풍량(급기/회기)				m3/h		/						
열교환기(코일)능력(가열/냉각)				kW		/						
냉 · 온 수 코 일	냉온수 온도	입 구		℃								
		출 구		℃								
	공기 온도	입구	온도	℃								
			습도	%								
		출구	온도	℃								
			습도	%								
	가습량				kg/h							
	필터(프리,미디엄,헤 파)				매/규격							
보호 장치						이상 전류 및 전압 차단장치						

작 성 방 법

- 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
- 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

공기조화기 현황표

(17 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
압축기 기동방식					
사용냉매/냉매 충전량		/			
냉동능력(kW/USRT)		/			
가열코일 종류/가열능력(kW)		/			
풍량제어방식		[] 정풍량 [] 회전수 제어			
가습 방식					
항 목		단 위	설계값	비 고	
압 축 기	흡입 압력/온도	MPa/℃	/		
	토출 압력/온도	MPa/℃	/		
	오일 압력/온도	MPa/℃	/		
	오일 히터 전류	A			
	저압 차단 설정값	MPa			
	고압 차단 설정값	MPa			
	압축기 동력	kW			
	전압/전류(3상)	V / A	/		
증 발 기	입구공기온도	℃	/		
	출구공기온도	℃	/		
	송풍기 모터 동력	kW			
응 축 기	응축기 압력/온도	MPa/℃	/		
	입 · 출구 가스 압력	MPa	/		
	입 · 출구 가스 온도	℃	/		
	송풍기 모터 동력	kW			
가습량		kg/h			
보호 장치		-	고 · 저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지 스위치, 역상 방지기		

작 성 방 법

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

팬코일유닛 현황표

(18 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제조 회사					
모델 번호					
형 식		[] 바닥형 [] 매입형 [] 로보이형			
용 도					
풍량제어방식		[] 정풍량 [] 회전수 제어			
항 목	단 위	설계값		비 고	
냉난방능력	kW	/			
풍 량	m³ / h				
유 량	m³ / h	/			
전동기용량	W	/ /			
필터형식 및 규격					
작 성 방 법					

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
3. 팬 파워 유닛, 터미널 유닛, 팬컨벡터 등은 본 현황표에 작성한다.

환기설비 현황표

(19 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
형 식					
용 도					
풍량제어방식		[] 정풍량 [] 회전수 제어			
항 목	단 위	설계값	비 고		
풍 량	L / s				
회전수	rpm				
모터 전압(3상)	V	/ /			
모터 전류(3상)	A	/ /			
보호 장치		이상 전류 및 전압 차단장치			
작 성 방 법					
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. 3. 송풍기, 열회수형 환기장치 등은 본 현황표에 작성한다.					

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

필터 현황표

(20 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
용 도					
프리필터(Pre filter) 가로X세로X두께(mm)					
미디움필터(Medium filter) 가로X세로X두께(mm)					
헤파필터(HEPA filter) 가로X세로X두께(mm)					
전기집진필터(Electric filter) 가로X세로X두께(mm)					
환기 종류					
항 목		단 위	설계값	비 고	
풍 량		m ³ /h			
필터 전후 차압		Pa(mmAq)			
소 음		dB			
보호 장치					

작 성 방 법

1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.
2. 설계값이 변경될 경우 비교에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
3. 필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적필터 등은 본 현황표에 작성한다.

고·저수조 현황표

(21 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
모 델 번 호					
용 량(TON)					
규 격 (가로 x 폭 x 높이, mm)					
물탱크 종류(재질)					
정수위 밸브					
안전장치				[] 안전사다리, [] 안전난간, [] 잠금장치, [] 누수감지경보장치, [] 내진장치	
수위 제어				[] 플로트스위치, [] 레벨 스위치, [] 전극봉	
비 고					

오수정화설비 현황표

(22 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
형 식					
처 리 용 량(TON/day)					
설 치 일 자					
안 전 장 치	[] 안전사다리, [] 안전난간, [] 잠금장치, [] 누수감지경보장치				
수 위 제 어	[] 플로트스위치, [] 레벨 스위치, [] 전극봉				
비 고	(펌프, 블로워, 탈취설비 등 포함)				

물 재이용설비 현황표

(23 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
제 조 회 사					
형 식					
처리 용량(TON/day)					
설치 일자					
안전장치				[]안전사다리, []안전난간, []잠금장치, []누수감지경보장치	
수위 제어				[]플로트스위치, []레벨 스위치, []전극봉	
비 고				(펌프, 여과장치 등 포함)	

자동제어 시스템 현황표

(24 쪽)

점검자		점검일자	설치위치(No.)
제조 회사			
모델 번호			
중앙관제장치 (운용소프트웨어)		[] 에너지관리시스템, [] 냉난방시스템, [] 공기조화시스템, [] 환기시스템, [] 급수급탕시스템, [] 기타 시스템	
전압/전류(V/A)		/	
조작 장치	시퀀스제어		
	제어조작용		
	검출용		
	감시용		
	제어동작용		
조절 및 검출 장치	온도		
	습도		
	압력		
	액면		
	밸브		
	댐퍼		
BEMS			
원격제어장치			
DDC	입출력단말기		
통신프로토콜		[] BACnet, [] Modbus, [] RS-485, [] 기타	