

냉동기 성능점검표

(2 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-기내압력 점검				
	-노후 및 부식 상태				
	-허용압력(압축기(재생기), 응축기, 증발기) 상태				
	-펌프(용액, 냉매, 진공) 상태				
	-연소장치 상태				
	-경보 상태				
	-안전장치(인터록) 상태				
	-과부하 차단 상태				
	-안전밸브 상태				
	-저·고수위 경보 상태				
	-배기가스온도				
	-냉동기에 연결된 헤더 상태				
	-에너지 사용량				
	-COP 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
5. 압축식 냉동기, 흡수식 냉동기, 냉온수기, 공랭식 냉동기 등을 포함하여 작성한다.

냉각탑 성능점검표

(3 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-냉각탑 수조 및 볼탭 상태				
	-노후 및 부식 상태				
	-살수장치 상태				
	-송풍기 날개 상태				
	-레지오넬라균(수질검사, 공중위생관리법 관련)				
	-냉각수 유량 상태				
	-송풍기 회전 상태				
	-충진물 상태				
	-부하전류 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
5. 향류형 냉각탑, 직교류형 냉각탑 등을 포함하여 작성한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

축열조 성능점검표

(4 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-축열조 벽면의 균열 상태				
	-축열 · 방열 상태 및 데이터 점검				
	-분배기 판 노즐 상태				
	-브라인 농도 상태				
	-서포트 고정 상태				
	-에너지 사용 분석				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 빙축열시스템, 수축열시스템 등을 포함하여 작성한다.

보일러 성능점검표

(5 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-노후 및 부식 상태				
	-버너 연소 상태				
	-수위제어 및 급수 공급 상태				
	-화염 검출기 상태				
	-운전 압력 상태				
	-안전밸브 및 압력스위치 상태				
	-배기가스 성분 측정				
	-에너지 사용량 분석				
	-보일러에 연결된 헤더 상태				
	-감압밸브 작동 상태(소음, 진동)				
	부적합	<미흡사항>			
<조치필요사항>					
현황사진					
비 고					

작성 방법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.

열교환기 성능점검표

(6 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-노후 및 부식 상태				
	-열교환기 튜브상태(개방검사 이력확인 등)				
	-응축수 배출 온도 상태(증기 열교환기에 한함)				
	-안전밸브 상태(증기 열교환기에 한함)				
	-증기트랩 상태(증기 열교환기에 한함)				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.

팽창탱크 성능점검표

(7 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-균열 및 부식 상태				
	-블래더 작동 상태				
	-팽창탱크 배관 안전밸브 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
- 4. 밀폐식 팽창탱크, 팽창기수분리기, 급탕용 팽창탱크 등을 포함하여 작성한다.

펌프(냉·난방) 성능점검표

(8 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-샤프트 및 패킹 마모 상태				
	-이상 소음 및 진동 상태				
	-베어링 및 모터 등 과열 상태				
	-베이스 앵커볼트 노후 및 풀림 상태				
	-이상 전류 차단 장치 동작 상태				
	-유량, 양정 및 동력 적정 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
- 4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
- 5. 순환펌프, 급수펌프, 배수펌프, 오수펌프, 수중펌프 등을 포함하여 작성한다.

신재생에너지(지열) 시스템 성능점검표

(9 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-노후, 부식 상태				
	-지열시스템 및 열펌프 정상 작동 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작성 방법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

신재생에너지(태양열) 시스템 성능점검표

(10 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-노후, 부식 상태				
	-태양열 집열기, 축열조 온도 상태				
조치사항	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

신재생에너지(연료전지) 시스템 성능점검표

(11 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-노후, 부식 상태				
	-연료전지 발전부 온도 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

패키지 에어컨 성능점검표

(12 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-실내기 및 실외기 소음 상태				
	-실외기 고정 상태				
	-과열차단기 작동 상태				
	-필터 오염상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작성 방법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
5. 에어컨, 시스템에어컨, EHP, GHP, CDU 등을 포함하여 작성한다.

hangonhangshugi seongeomjeomjeompyo

(13 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-실외기 부식 상태				
	-실내기 및 실외기 송풍기 이상 소음 · 진동 상태				
	-과열차단기 작동 상태				
	-필터 오염상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.

공기조화기 성능점검표

(14 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-외부 케이싱 부식, 손상, 변형 상태				
	-전동댐퍼(OA, EA, RA) 작동 상태				
	-동파방지 장치 작동 상태				
	-공기조화기(송풍기) 풍량 상태				
	-폐열회수장치 작동 상태				
	-소음, 진동 상태				
	-필터 오염상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작성 방법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.

팬코일 유닛 성능점검표

(15 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-노후 및 부식 상태				
	-전동밸브 정상 작동 상태				
	-조닝 적정 상태				
	-팬코일 풍량 조절 상태				
	-필터 오염상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
- 4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
- 5. 팬파워 유닛, 터미널 유닛, 팬컨벡터 등을 포함하여 작성한다.

환기설비 성능점검표

(16 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-노후 및 부식 상태				
	-모터 및 송풍기 베어링 이상 소음 상태				
	-볼륨댐퍼 개·폐쇄 상태				
	-이산화탄소 농도 확인 (10개소 내외)				
	-급·배기 풍량 상태				
	-필터 오염상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고	※ 0.75 kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외				

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
- 4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
- 5. 송풍기, 열회수형 환기장치 등을 포함하여 작성한다.

필터 성능점검표

(17 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-필터 차압상태				
	-필터 오염상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적필터 등을 포함하여 작성한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

위생기구설비 성능점검표

(18 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-자동 · 수동 급수전 동작 상태 및 급수상태(10개소 내외)				
	-동파 방지 조치 상태				
	-최상층 수전 사용에 따른 수격작용 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

급수·급탕설비 성능점검표

(19 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-펌프 운전(순환, 대류) 상태				
	-급탕 안전밸브 설정 상태				
	-급탕탱크 열교환기 증기트랩 동작 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작성방법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

고·저수조 성능점검표

(20 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-파손, 변형, 누수, 결로 상태				
	-자동센서 동작 상태				
	-수질검사(관계법령에 따른 청소확인증 등을 통해 청소상태 확인)				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

오·배수 통기 및 우수배수설비 성능점검표

(21 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-파손, 변형, 악취 여부				
	-오·배수 및 우수 펌프 동작 상태				
	-경보장치 상태				
	-오·배수 및 우수 탱크 수위센서 정상 동작 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

오수정화설비 성능점검표

(22 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-컨트롤 패널, 수위제어, 계기류 상태				
	-처리시스템의 정상운전 상태				
	-경보장치 상태				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

물 재이용설비 성능점검표

(23 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-노후 및 부식 상태				
	-자동센서 동작 상태				
	-경보장치(수위조절, 수위경보 등) 상태				
	-처리량 및 필터 상태				
	-중수도 수질검사(시험성적서 확인)				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작성 방법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

210mm×297mm[백상지 80g/m²]

배관설비 성능점검표

(24 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-신축이음 상태(10개소 내외)				
	-경과연수에 따른 노후 및 부식 상태(5개소 내외)				
	-배관의 고정, 지지 상태(10개소 내외)				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					
작성 방법					
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.					
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.					
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.					

덕트설비 성능점검표

(25 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-장비 운전 시 댐퍼(VD, MVD) 작동 상태(10개소 내외)				
	-취출구 등의 소음 및 진동 및 풍량 상태(10개소 내외)				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

보온설비 성능점검표

(26 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-열선 운전 시 온도에 의한 제어 상태(10개소 내외)				
	-전열선 파손 및 절연 상태(10개소 내외)				
	-장비, 배관, 덕트 단열 상태(10개소 내외)				
	-보온재 표면온도(열누출) 상태(10개소 내외)				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

- 1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
- 2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
- 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.

자동제어설비 성능점검표

(27 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-기록장치 등 상태				
	-장비 및 시스템별 운전 적정 여부				
	-방화벽(최신 백신 업데이트 상태) 동작 상태				
	-경보관리, 데이터 조회, 수집 및 분석				
	-BEMS 운영상태 확인				
	-원격검침시스템 운영상태 확인				
	부적합	<미흡사항>			
<조치필요사항>					
현황사진					
비 고					
작 성 방 법					

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
4. 자동제어 중앙감시반 등을 포함하여 작성한다.

방음·방진·내진 설비 성능점검표

(28 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)	
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인				
	-장치 변형 및 변위 상태(10개소 내외)				
	-장비류, 배관류, 덕트류 등 소음 상태(10개소 내외)				
부적합	<미흡사항>				
	<조치필요사항>				
현황사진					
비 고					

작 성 방 법

1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.
3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.