

[별표 2]

기계설비 성능점검 수량산출 기준(제7조제2항 관련)

점검대상 기계설비		점검수량 산출 기준	비고
열원 및 냉난방설비	냉동기	전체 수량의 50% 이상	헤더 포함
	냉각탑	전체 수량의 50% 이상	점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 한함
	축열조	전체 수량	축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함
	보일러	전체 수량의 50% 이상	헤더 포함, 난방용량 42kW 이하 제외
	열교환기	전체 수량의 50% 이상	
	팽창탱크	전체 수량	냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함
	펌프	전체 수량의 20% 이상	냉·난방 및 급수 펌프(예비펌프 제외), 모터동력 0.75kW 이하 제외
	신재생에너지	전체 수량	
	패키지에어컨	전체수량의 20% 이상	냉·난방용량 7.3kW 이하 제외(실외기 기준),내부 필터 포함
	향온항습기	전체수량의 20% 이상	내부 필터 포함
공기조화 설비	공기조화기	전체수량의 20% 이상	송풍기 포함, 내부 필터 포함
	팬코일유닛	전체수량의 20% 이상	유닛 기준, 내부 필터 포함
환기설비	환기설비	전체수량의 20% 이상	모터동력 용량 0.75 kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외
	필터	전체 수량	필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적필터 등 포함
위생기구설비		식	
급수·급탕 설비	급수펌프, 급탕탱크 등		모터동력 0.75kW 이하 제외
	고·저수조		
오·배수 통기 및 우수배수설비			배수펌프 포함, 모터동력 0.75kW 이하 제외
오수정화 및 물재이용설비	오수정화설비		
	물 재이용설비		
배관설비			
덕트설비			VAV, CAV 유닛 포함
보온설비			동과방지 발열선 시스템 포함
자동제어설비			중앙감시반, 기계실, 공조실 포함
방음·방진·내진 설비			BEMS, 원격검침시스템, 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함

- 1) 배관 및 덕트 내부 상태 점검을 위해 천공 등이 수반될 경우에는 비용을 별도로 산출한다.
- 2) 성능점검 시 전체 수량을 점검하지 않는 기계설비에 대해서는 누락되는 기계설비가 없도록 점검대상을 매년 다르게 해야 하며, 점검대상 기계설비가 1대(식)인 경우 위 산출 기준에도 불구하고 매년 성능점검을 실시해야 한다.
- 3) 고장 등으로 장기간 사용하지 않는 기계설비도 현황표 작성에는 포함하되, 성능점검은 실시하지 않는다.<개정 2023.11.29.>