

<별표1> 정보통신실 시설 기준

항 목	시 설 기 준
정보통신실	○ 위 치 - 가급적 전용의 독방으로 하여 다수인의 접근으로부터 격리 - 건물 내(內) 진동, 침수, 자기의 영향을 받지 않는 곳에 설치 - 표지판은 가능한 붙이지 않음 - 독립된 방화구역으로 함
	○ 구조와 내·외장 - 설비의 보수점검을 위한 공간을 확보함 - 위층의 바닥은 방수처리를 함 - 내외 벽은 방수제를 사용하고, 배수구를 설치함 - 내장재는 불연재 또는 난연재를 사용함 - 정보통신실과 타실과는 유리 칸막이를 함 - 먼지와 정전기 방지조치를 취하여야 함
	○ 실내 설비 - 자동 화재 감지 설비의 설치 - 출입구 부근에 비상전화 설치 - 비상방송설비의 스피커 설치 - 할로젠류 또는 이산화탄소 소화설비 설치 - 물, 유류 사용기기 설치 금지 - 실내 온·습도 자동조절장치 설치 - 휴대용 조명기구 상비, 유도등, 유도표식 설치
	○ 전기 설비 - 무정전 전원장치 및 자가 발전기 설치 - 충분한 출력용량의 확보 - 단독인입선의 사용 - 부하변동이 큰 기기와의 공동 사용 금지 - 가능하면 2개의 수전계약 체결
	○ 출입구 - 카드키 또는 번호키를 사용하는 이중 출입문을 설치하되 출입내용을 기록 관리함 - 출력물 및 전산용지 출입구를 다른 시설과 격리되도록 별도 설치하고 출입자를 관리함

항 목	시 설 기 준
건 축 물	○ 주변 환경 - 건물부지 내에 피난 및 소화에 필요한 폭 1.5미터 이상의 도로 확보 - 인접건물과의 경계를 방범, 방화벽으로 설치 - 관련설비의 위치를 알리는 표시물을 부착하지 말 것 - 피뢰설비 설치 - 가능하면 전용건물을 이용하고 주변에 충분한 조도를 가진 조명 설비를 설치 - 위험물 시설(가스, 유류저장소 등)이 인접한 지역 및 화재발생 빈도가 높은 지역은 피한다. - 전파탑 등 강력한 전자파, 전기파가 있는 지역은 피한다. - 먼지, 부식가스, 유해가스 및 염분에 의한 피해가 우려되는 지역은 피한다.
	○ 건축물 구조 - 건축법에 규정된 내화건축물일 것 - 지붕 및 외벽은 충분한 방수 및 내수성을 가질 것 - 기둥, 내·외벽은 충격 및 하중에 견디어 낼 수 있는 강도를 갖도록 함 - 내장은 불연재료를 사용하고 집기, 커튼 등도 방염성능이 충분한 것을 사용 - 외부로 통할 수 있는 1층에는 창문을 내지 않거나 창문을 낼 경우에는 반드시 방범장치를 설치함
	○ 출입구 - 항상 이용하는 출입구는 1개로 하고 비상구를 설치함 - 입·퇴실자를 식별 관리하는 출입관리 장비 설치 - 사무실은 카드열쇠 등 충분한 방범장치를 함 - 장비를 반입할 수 있는 문을 설치하되, 필요시만 개방함