

[별표 1]

전기설비 안전점검 계획

측정·시험항목		주 기							기록서식
		일 일	월 차	분 기	반 기	연 차	공 사 중	감 리	
육안 점검 및 필요시 개.보수 시행									전기실근무일지
- 수변전설비 : 육안점검		○							
- 발전설비 : 육안점검		○							
- 배전,분전설비 : 필요시 육안점검 및 개보수		○							
- 전등설비 : 필요시 육안점검 및 개보수		○							
- 동력설비 : 필요시 육안점검 및 개보수		○							
- 기타설비 : 필요시 육안점검 및 개보수		○							
외관 점검 및 부하측정			○	→	→	→	○	○	별지 제1호
저압 전기설비 점검									별지 제2호
- 절연저항 측정		-	-	-	-	○	-	-	
- 누설전류 측정		-	-	-	-	-	-	-	
- 접지저항 측정		-	-	-	○	→	-	-	
고압 전기설비 점검									별지 제3,4호 통합 서식
- 절연저항 측정		-	-	-	-	○	-	-	
- 접지저항 측정		-	-	-	-	○	-	-	
- 절연내력 측정		-	-	-	-	○	-	-	
변압기 점검									별지 제3,4호 통합 서식
- 절연저항		-	-	-	-	○	-	-	
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	-	-	-	-	
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	-	○	-	-	별지 제5호
예비발전설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	-	○	→	-	-	별지 제6호
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	-	○	→	-	-	
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○	→	→	→	-	-	
적외선 열화상 측정		-	-	○	→	→	-	-	별지 제7-1호
전원품질분석		-	-	-	-	○	-	-	별지 제8호

※ 연차점검은 고가장비의 미보유로 인하여 정밀점검대행업체에 의뢰하여 연1회 점검 실시

[비고] ○ : 필수, △ : 필요시, → : 반복주기

※ 참고사항

1. 전기안전관리자는 고시 제3조2항에 따른 “점검 종류별 측정 및 시험항목 예시”를 참고하여 각 사업장별 전기 사용설비의 특성에 맞게 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 점검계획을 수립하고, 전기안전관리규정을 작성하여 규정에 따라 충실하게 점검을 실시하여야 한다.
2. 점검 및 측정기록표 양식은 고시 별지서식에서 정하는 점검 및 측정항목은 각 사업장별 특성을 반영·수정하여 사용할 수 있다.
3. 정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 대상 점검항목 등은 정기검사를 받은 당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀 점검을 대체할 수 있다.
4. 정전으로 인하여 생명·안전 및 재산상의 피해가 우려되는 시설에 대해서는 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 소유자의 동의를 받아 실시하여야 하며, 소유자와 협의하여 정기검사 결과와 누설전류 측정 등 무정전 점검방법으로 대체할 수 있다.

[별표 1]

전기설비 안전점검 세부 내용

점검주기	점검분야	점 검 세 부 내 용	비 고
일일점검	수변전설비 :육안점검	- 한전 전원 수전상태, 수배전 전력사항 체크 - 조작스위치 정상위치 여부 - 기기파손여부 및 변형, 변색 - 환기팬 동작상태와 표시등 점등상태 - 변압기 주위온도 및 이상소음, 냄새 등 체크	전기실근무일 지
	발전설비 :육안점검	- 연료계통, 연료탱크, 오일 누유 상태 - 냉각수계통 누수 및 고무호스상태와 냉각수 히터상태 - 조작스위치 정상 상태 - 단자부 변색유무 - 축전기 전압, 전류 상태 확인 - 제어반 전원의 정상상태 및 표시램프 체크	전기실근무일 지
	배.분전설비 :육안점검 및 개보수	- 각 저압반 누전 경보상태 상시 확인 및 경보 발생 시 위치 확인 후 개보수 시행 - 각 저압반 표시램프 점등 확인 - 분전반 외부 파손상태 - 분전반 시건 상태	전기실근무일 지
	전등설비 :육안점검 및 개보수	- 전열수구의 탈락 여부와 등기구 탈착 및 이 상여부 - 램프불량 여부 순회체크/교체 - 누전회로 점검 보수 - 각종 스위치 정상작동 여부 - 기타 일상점검	전기실근무일 지
	동력설비 :육안점검 및 개보수	- MCC판넬 각종 스위치 정위치 및 파손여부 - 누전회로 점검 보수 - 동력설비 정상 전력공급 여부 - 기타 일상점검	전기실근무일 지 기록
	기타설비 :육안점검 및 개보수	- UPS 육안점검 - 통신 CCTV, UPS등의 MCCB연결부 상태 및 발 열상태 - CCTV 정상 작동여부 - 전기모시계 등 정상작동 여부 - 기타 일상점검	전기실근무일 지
월차점검	전체 설비	- 외관(육안) 점검 - 부하 측정	별지 제1호
	발전 설비	- 발전기 무부하 시험운전 (월 1회, 하계 월2회(7,8,9월))	별지 제6호
분기점검	수변전설비 및 저압반	- 적외선 열화상 측정	별지 제7-1호
반기점검	저압 설비	- 접지저항 측정	별지 제2호
	발전 설비	- 절연 및 접지저항 측정 - 축전지 및 충전장치 점검	별지 제6호
연차 (정밀) 점검	저압 설비	- 절연저항 측정	별지 제2호
		- 전원품질 분석	별지 제8호
	수전 설비	- 절연저항, 접지저항 측정 - 절연내력 측정	별지 제3,4호 통합서식
		- 계전기 및 차단기 동작시험	별지 제5호
	변전 설비	- 변압기 절연저항 측정	별지 제3,4호 통합서식
안전관리교육시행		- 전기안전관리자가 안전관리교육시행	안전관리교육 시행기록표