

권장 계측장비 교정 및 시험주기

구 분		권장 교정 및 시험주기 (년)	보유 장비	구입일시 및 교정·시험일
계측 장비 교정	계전기 시험기	1		
	절연내력 시험기	1		
	절연유 내압 시험기	1		
	적외선 열화상 카메라	1		
	전원품질분석기	1		
	절연저항 측정기(1,000V, 2,000MΩ)	1		
	절연저항 측정기(500V, 1,000MΩ)	1		
	회로시험기	1		
	접지저항 측정기	1		
	클램프미터	1		
안전 장구 시험	특고압 COS 조작봉	1		
	저압검전기	1		
	고압·특고압 검전기	1		
	고압절연장갑	1		
	절연장화	1		
	절연안전모	1		

※ 참고사항

1. 전기안전관리자는 권장 계측장비 교정 및 시험주기를 참고하여 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다. 다만, 안전장구의 시험은 육안점검 등 자체적인 시험으로 할 수 있다.
2. 전기안전관리자는 계측장비의 정밀정확도, 안정성, 사용목적, 환경 및 사용빈도 등을 감안하여 합리적이고 적절한 주기로 수행될 수 있도록 교정대상 및 적용범위를 자체규정으로 정하여 운용할 수 있다.