

[별지 제1호 서식]

전기설비 점검결과 기록표(고시)

설비명(상호) : 국립공주병원

결	소 장	계	주 무	과 장
재			전 결	

1. 기본사항

수전전압/용량	22,900 V / 2,000 kW	발전전압/용량	220/380 V / 400 kW
점 검 일 자	20 년 월 일	점 검 자	점검횟수

2. 점검내역

지 압 설 비	외관 점검 결과 판정	특고(고압)설비	외관 점검 결과 판정	구 분	전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (mA)
인 입 구 배 선		지 중 전 선 로		측정개소 :	A		
배 · 분 전 반		수배전용개폐기			B		
배 선 용 차 단 기		배 선 (모 선)			C		
누 전 차 단 기		피뢰기			N		
개 폐 기		변 성 기		측정개소 :	A		
배 선		전력퓨즈			B		
전 동 기		변압기			C		
전 열 설 비		수 배 전 반			N		
용 접 기		계 전 기 류		측정개소 :	A		
콘덴서		차 단 기 류			B		
조 명 설 비		전력용 콘덴서			C		
구 내 전 선 로		보 호 설 비			N		
기 타 설 비		부 하 설 비		역률	%		
발 전 설 비	발 전 기	접 지 시 설		유한전력량	kWh		
	차단장치	기 타 설 비		무한전력량	kVar		
	축전장치			최대전력	kW	배율	

※ 점검결과 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개·보수 의견 등을 기록

※ 전기설비의 개·보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

※ 상기 점검서식은 상주·대행 또는 해당 수용가의 전기설비 특성 및 환경 등에 따라 전기안전관리자가 변경하여 사용이 가능합니다.