

[별지 제2호 서식]

저압 전기설비 점검기록표(고시)

결	소 장	계	주 무	과 장
재			전 결	

☐ 절연저항 · 누설전류 측정기록표

점검자 : _____ 20 년 월 일

점검대상	사용 전압 (V)	기준 치	☐ 절연저항(MΩ) ☐ 누설전류(mA)		비 고	점검대상	사용 전압 (V)	기준치	☐ 절연저항(MΩ) ☐ 누설전류(mA)		비 고
			측정치	결 과					측정치	결 과	

[비고] 1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1MΩ, 300V 이하-0.2MΩ, 사용전압 400V 미만-0.3MΩ, 400V 이상-0.4MΩ
2. 누설전류 : 1mA 이하

☐ 접지저항 측정기록표

점검자 : _____ 20 년 월 일

측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고

※ 상기 점검서식은 상주·대행 또는 해당 수용가의 전기설비 특성 및 환경 등에 따라 전기안전관리자가 변경하여 사용이 가능합니다.