

[별지 제7-1호 서식]

적외선 열화상분포 측정기록표(협회)

결	소 장	계	주 무	과 장
재			전 결	

측 정 일 자 20 년 월 일 요일
:

측 정 자
:

상 호	국립공주병원	구 분		측정장비	
-----	--------	-----	--	------	--

1. 측정대상 및 부위별 측정온도

측정대상						
측정온도	측정부위	온 도	판 정	측정부위	온 도	판 정
	Point 1	℃		Point 1	℃	
	Point 2	℃		Point 2	℃	
	Point 3	℃		Point 3	℃	
	Point 4	℃		Point 4	℃	
	온도차			온도차		

※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.

2. 측정부위의 Thermographic

실화상		
열화상		

3. 종합의견

※ 판정방법	
※ 판정결과	

4. 판정기준

상상비교법	5℃미만 : 적합, / 5℃~10℃미만 : / 주의, 10℃이상 : 이상
온도패턴법	전력휴즈 접속부 :75℃ 이상/ 변압기 ;철심 :120℃, 애폭시: 80℃이상 - 이상 MCCB 단자:60℃이상/ 케이블(IV):60℃ 케이블(HIV):75℃ 케이블(CV):90℃이상 - 이상

※ 상기 점검서식은 상주·대행 또는 해당 수용가의 전기설비 특성 및 환경 등에 따라 전기안전관리자가 변경하여 사용이 가능합니다.