

유해화학물질 소량 산정방법

1. 별표 1에서 규정하고 있는 유해화학물질 이외의 소량은 유해성 분류기준에 따라 아래의 산정기준표를 이용하여 산정하여야 한다.

가. 유해성 분류기준은 법 제16조 및 규칙 제12조제3항에 따라 화학물질 안전원장이 고시하는 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른다.

나. 유해화학물질의 물리적 위험성, 건강 및 환경유해성 분류기준을 확인하여 가로축과 세로축이 만나는 지점의 수치를 순간최대치류기준으로 한다. 보관·저장기준은 순간최대치류기준에 15를 곱한 수치로 산정한다. 이때 2가지 이상의 분류기준을 가진 경우에는 가장 작은 수량을 적용한다.

(단위: kg)

구분			인체급성유해성					인체만성유해성				생태유해성		기타
			급성독성 ¹			피부식성	특정장기-1회	생식포이원성	발암성	생식독성	특정장기-반복	급성	만성	
			1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
물리적 위험성	폭발성물질	1~2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		3이하	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	인화성가스	1	5	50	100	200	100	200	200	200	200	200	200	200
	인화성가스	2	50	100	200	400	200	400	400	400	400	400	400	400
	인화성액체	1	5	50	100	200	100	200	200	200	200	200	200	200
	인화성액체	2	50	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	인화성고체	3	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	인화성고체	1	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	인화성고체	2	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	산화성가스	1	5	50	100	200	100	200	200	200	200	200	200	200
	산화성액체	1	50	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	산화성액체	2이하	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	산화성고체	1	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	산화성고체	2이하	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	자기반응성물질 및 혼합물	1~7	50	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	자연발화성	1	50	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	자기발열성물질 및 혼합물	1~2	50	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	물반응성물질 및 혼합물	1~3	50	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	유기과산화물	1~2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	유기과산화물	3	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	금속부식성물질	1	50	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
물리적 위험성 구분없음 ²		기체	50	50	100	200	100	200	200	200	200	200	200	200
		액체	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		고체	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

비고

- 급성 독성은 경구, 경피, 흡입노출 분류기준을 사용하며, 값이 2가지 이상인 경우에는 독성이 높은 기준을 적용한다.
- 물리적 위험성 구분이 없는 경우에는 20℃, 1기압에서의 물질의 상태와 급성 독성 구분에 따라 기준량을 선정한다.