

완충저류시설 현장 지도 점검표

1. 일반현황

시설명				시설용량(㎡)			방류수계			
사용개시		0000-00-00		합계	사고수	초기우수	00천→00강			
저류조 현황		0계열(사고수조0계열)								
차집부 및 계측기 현황				유입부 현황			담당자			
하천차집		BOX차집		관로차집		계	중계펌프장		유입부 계측기	000 주무관
0		0		0		0	00개		000,	010-0000-0000
pH	EC	Oil	pH	EC	Oil	pH	EC	Oil	00,	
○	-	○							00	
				기타 계측기		pH	EC	Oil		
				TOC		○	-	○		

2. 점검 리스트

구분	점검내용 및 점검방법	점검결과/점검내용
공통	• 계측기기 연동으로 완충저류시설로 수문 또는 밸브를 통해 정상적으로 운영이 되는지 확인	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 준공도서 관리 상태 확인 ☞ 보고서, 도면, 시방서, 유지관리 지침서 등을 현장 확인	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 운영관리 현황 기록관리 상태 확인 ☞ 운영종합계획, 운영일지, 자체점검표, 비상운영 보고 등 적정 기록 관리 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 운영조직의 적정성 확인 ☞ 운영종합계획과 실제 업무 담당자 일치 여부, 운영담당자 전담관리인력 지정 여부 등	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 비상시 관리체계 수립 여부 확인 ☞ 비상대응 협의체 구성·운영 여부, 비상대책계획 수립 여부, 비상대책 훈련 및 비상물품 관리 시행 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 기술진단 수행 여부 및개선계획 수립·이행 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 각 차집시설로 유입되는 하천, 토구, 관로 등 적정 관리 여부 ☞ 토사, 협잡물 등으로 적정 유입 불가 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
기계	• 기계배관 상태 점검 확인 ☞ 배관 파손 및 누수 여부 육안 확인	적정/부적정 부적정 시 내용 서술

구분	점검내용 및 점검방법	점검결과/점검내용
	• 펌프, 밸브, 수문 등 기계설비 주기적 점검관리 시행 여부 ☞ 운영종합계획의 유지관리계획에 따라 시설별 점검관리 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 협잡물제거시설 정상 가동 여부 ☞ 육안 상태 점검, 협잡물 적정 처리 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 세척설비 정상 가동 여부 ☞ 육안 상태 점검, 저류조 내 퇴적물 관리상태	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
전기 및 계측	• 수질계측기기(pH, EC, OIL) 정상작동 여부 ☞ 현장 측정값과 중앙제어실 운영프로그램(HMI) 상 수질수치 적정 연동 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 계측기기 수질경보기준 설정 운영 여부 ☞ 청천시, 강우시 등 수질현황자료를 기초로 적정 수질경보기준 설정	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 운영프로그램(HMI) 상 운영일지 및 운영데이터 로그 정상 기록·관리 여부 확인 ☞ 운영일지 또는 운영현황, 수질계측기기(pH, EC, OIL) 수치, 수위, 유량, 기계설비 가동현황, 전력정보 등	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• CCTV설비, 울타리 등 방호시설의 정상 상태 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 비상전원의 적정 관리 여부 확인 ☞ 비상발전기, UPS 주기적 점검관리 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술

점검자 : 00000청 000 (인)

확인자 : 00시청(00군) 000 (인)