

[별표 9-10] 연구시설 전문위탁기관의 자격 요건(제9-9조제6항 관련)

1. 제9-9조제5항에 따른 생물안전관리자 보유
2. 엔지니어링활동주체 면허 보유
3. 생물안전 연구시설의 엔지니어링 자격증소지자 보유
 - 건축설비, 전기공사, 공조냉동, TAB 등 분야의 초급기술자 2인 이상, 중급기술자 1인 이상
4. 주기적 검증을 획득한 연구시설 안전관리 장비 보유
 - Airflow Hood, 풍량측정기, 차압측정기, 조도측정기, 소음측정기, PAO발생기, Particle counter, Aerosol photometer, 온도계, 습도계 등
5. 유지보수 관계자의 교육 이수
 - 생물안전연구시설 운영 관련 교육 12시간 이상(생물안전분야 교육 4시간 이상 포함)