

[별표 5]

특별건축구역의 건축물 완화적용 심의 시 고려사항

구 분		고려사항
「 건축법 」	제 49 조 (건축물의 피난시설 및 용도제한 등)	-재실자가 건물 내에서 안전한 곳까지 막힘없이 안전하게 도달할 수 있도록 피난과 소화, 방화에 필요한 공간 및 시설 계획 검토 -노인, 어린이, 환자 등에 대한 피난 동선 및 피난 시간을 확보하고 화재 위험성을 고려하여 용도 제한 고려
	제 50 조 (건축물의 내화구조와 방화벽)	-내화구조와 방화벽을 대체할 수 있는 계획 검토 -건축물의 구조부가 화재 시 일정 시간 동안 구조적으로 유해한 변형 없이 견딜 수 있도록 내화성능 확보 -인근 건축물로의 화염 확산을 막을 수 있는 방화성능 확보
	제 50 조의 2 (고층건축물의 피난 및 안전관리)	-건축물의 높이 및 재실자 밀도, 소방차 대응가능 높이 등을 고려하여 고층건축물 이용자가 안전하게 피난할 수 있는 공간 및 설비 등 기술 확보
	제 51 조 (방화지구 안의 건축물)	-건축물 밀집도, 이격거리 등을 고려하여 인근 건물로 화재가 확산되지 않도록 내화 및 방화 기준에 준하는 성능과 기술 확보
	제 52 조 (건축물의 마감재료)	-방화 성능과 안전을 위한 재료 선정 -재실자 유형(노약자 등) 및 재실자 밀도, 위험물질 취급 등을 고려하여 마감재료 화재성능 확보 -피난 동선으로 이용되는 공간에 대해서는 피난시간 확보를 위해 마감재료의 충분한 내화성능 확보
	제 52 조의 2(실내건축)	-방화 성능과 안전을 위한 재료 선정
	제 52 조의 3(건축 자재의 제조 및 유통관리)	-건축물의 안전과 기능에 적합한 자재 선정
	제 52 조의 4(건축 자재의 품질관리 등)	-동등이상 성능 검토
	제 53 조(지하층)	-지하층의 피난과 방화시설을 위한 성능 검토
	제 62 조 (건축설비기준 등)	-완화 받고자 하는 설비 기준을 대체할 수 있는 기술 검토 -재실자 밀집도, 밀폐구조, 오염물질 발생 등을 고려하여 충분한 환기가 이루어질 수 있도록 환기성능 확보 -화재로 인한 연기가 피난이나 소화 활동 등에 장애가 되지 않도록 배연 및 제연 성능 확보
	제 64 조(승강기)	-해당 건축물의 예상되는 이용자 수를 예측하고 동선을 시뮬레이션하여 적정 수량을 산정 및 계획
「 녹색건축물 조성 지원법 」	제 15 조 건축물에 대한 효율적인	-지속가능한 개발이 가능하고 자원절약형 및 자연친화적인 건축물을 계획 -완화하고자 하는 녹색건축 인증 기준에 대해 동등 이상

구 분		고려사항
	에너지 관리와 녹색 건축물 조성의 활성화	에너지 효율화를 실현할 수 있는지 검토
「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」	제 9조 특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등	-「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제11조의2에 따른 소방기술심의위원회의 심의를 거쳐야 하며 소방 본부장 또는 소방서장과 사전 협의 필요 -건축물 완공 후 해당 시설이 화재안전에 적절히 대응 하는지 관리·감독할 수 있는 계획 수립
	제 11조 소방시설 기준 적용의 특례	