

지진가속도계측기 초기점검 보고서

(3쪽중 제1쪽)

점검 일자		점검자	소속		직책	성명	연락처	
			관리주체					
			설치기관					
구분	점검 내용					확인		
	항목	상세 내용				적합	부적합	
자유장 지진 가속도 감지기	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분, 수평 2성분				[]	[]	
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상				[]	[]	
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지				[]	[]	
	동적범위	[] 기존 설치 : 90dB 이상				[]	[]	
		[] 신규 설치 : 120dB 이상				[]	[]	
시설물 지진 가속도 감지기 (1)	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분				[]		
		· 수평 2성분				[]		
		· 수직 1성분, 수평 2성분				[]		
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상				[]	[]	
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지				[]	[]	
	동적범위	[] 기존 설치 : 90dB 이상				[]	[]	
		[] 신규 설치 : 120dB 이상				[]	[]	
시설물 지진 가속도 감지기 (2)	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분				[]		
		· 수평 2성분				[]		
		· 수직 1성분, 수평 2성분				[]		
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상				[]	[]	
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지				[]	[]	
	동적범위	[] 기존 설치 : 90dB 이상				[]	[]	
		[] 신규 설치 : 120dB 이상				[]	[]	
시설물 지진 가속도 감지기 (3)	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분				[]		
		· 수평 2성분				[]		
		· 수직 1성분, 수평 2성분				[]		
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상				[]	[]	
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지				[]	[]	
	동적범위	[] 기존 설치 : 90dB 이상				[]	[]	
		[] 신규 설치 : 120dB 이상				[]	[]	
시설물 지진 가속도 감지기 (4)	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분				[]		
		· 수평 2성분				[]		
		· 수직 1성분, 수평 2성분				[]		
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상				[]	[]	
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지				[]	[]	
	동적범위	[] 기존 설치 : 90dB 이상				[]	[]	
		[] 신규 설치 : 120dB 이상				[]	[]	

구분	점검 내용		확인	
	항목	상세 내용	적합	부적합
지진 가속도 기록계 (1)	동적범위	[] 기존 설치 : 90dB 이상	[]	[]
		[] 신규 설치 : 120dB 이상	[]	[]
	채널수	[] 자유장용 : 3채널 이상	[]	[]
		[] 시설물용 : 3채널 이상 및 확장 가능성 확인	[]	[]
	트리거 방법	• STA/LTA 방법 또는 드레스홀드(threshold) 방법 이용	[]	[]
		• 트리거 수준 변경 기능 확인	[]	[]
	자료취득 회수	[] 100회/초 획득 기능	[]	[]
		[] 20회/초 획득 기능	[]	[]
		[] MMA/S 데이터 저장, 전송 및 최대값 자료 산출 기능	[]	[]
	기록형식 및 저장	• 100회/초 저장 및 전송	[]	[]
		• 20회/초 저장 및 전송	[]	[]
		• MMA/S 데이터 저장 및 전송	[]	[]
지진 가속도 기록계 (2)	동적범위	[] 기존 설치 : 90dB 이상	[]	[]
		[] 신규 설치 : 120dB 이상	[]	[]
	채널수	[] 자유장용 : 3채널 이상	[]	[]
		[] 시설물용 : 3채널 이상 및 확장 가능성 확인	[]	[]
	트리거 방법	• STA/LTA 방법 또는 드레스홀드(threshold) 방법 이용	[]	[]
		• 트리거 수준 변경 기능 확인	[]	[]
	자료취득 회수	[] 100회/초 획득 기능	[]	[]
		[] 20회/초 획득 기능	[]	[]
		[] MMA/S 데이터 저장, 전송 및 최대값 자료 산출 기능	[]	[]
	기록형식 및 저장	• 100회/초 저장 및 전송	[]	[]
		• 20회/초 저장 및 전송	[]	[]
		• MMA/S 데이터 저장 및 전송	[]	[]
지진 가속도 기록계 (3)	동적범위	[] 기존 설치 : 90dB 이상	[]	[]
		[] 신규 설치 : 120dB 이상	[]	[]
	채널수	[] 자유장용 : 3채널 이상	[]	[]
		[] 시설물용 : 3채널 이상 및 확장 가능성 확인	[]	[]
	트리거 방법	• STA/LTA 방법 또는 드레스홀드(threshold) 방법 이용	[]	[]
		• 트리거 수준 변경 기능 확인	[]	[]
	자료취득 회수	[] 100회/초 획득 기능	[]	[]
		[] 20회/초 획득 기능	[]	[]
		[] MMA/S 데이터 저장, 전송 및 최대값 자료 산출 기능	[]	[]
	기록형식 및 저장	• 100회/초 저장 및 전송	[]	[]
		• 20회/초 저장 및 전송	[]	[]
		• MMA/S 데이터 저장 및 전송	[]	[]
	자료기록시간	• 트리거 전 30초 저장	[]	[]
		• 트리거 후 60초 저장	[]	[]
	최대시각오차	• 0.005초 이내	[]	[]
	자료전송방법	• TCP/IP 통신이 가능한 방식	[]	[]

구분	점검 내용		확인	
	항목	상세 내용	적합	부적합
지진 가속도 기록계 (4)	동적범위	[] 기존 설치 : 90dB 이상	[]	[]
		[] 신규 설치 : 120dB 이상	[]	[]
	채널수	[] 자유장용 : 3채널 이상	[]	[]
		[] 시설물용 : 3채널 이상 및 확장 가능성 확인	[]	[]
	트리거 방법	• STA/LTA 방법 또는 드레스홀드(threshold) 방법 이용	[]	[]
		• 트리거 수준 변경 기능 확인	[]	[]
	자료취득 회수	[] 100회/초 획득 기능	[]	[]
		[] 20회/초 획득 기능	[]	[]
		[] MMA/S 데이터 저장, 전송 및 최대값 자료 산출 기능	[]	[]
	기록형식 및 저장	• 100회/초 저장 및 전송	[]	[]
		• 20회/초 저장 및 전송	[]	[]
		• MMA/S 데이터 저장 및 전송	[]	[]
지진 가속도 계측기 설치 위치	자료기록시간	• 트리거 전 30초 저장	[]	[]
		• 트리거 후 60초 저장	[]	[]
	최대시각오차	• 0.005초 이내	[]	[]
	자료전송방법	• TCP/IP 통신이 가능한 방식	[]	[]
	• 기록의 회수, 점검 및 교체가 용이하여 접근성이 좋을 것		[]	[]
	• 지진발생시 낙하물에 의한 손상 우려가 없는 안전한 장소		[]	[]
	• 실외에 설치되었을 경우 계측기의 정상 작동 온도 범위 유지		[]	[]
설치 상태	• 실내에 설치되었을 경우 진동이 크게 발생하는 지역 회피		[]	[]
	• 방폭 지역 및 강한 전자장 발생지역 회피		[]	[]
	• 큰 전류가 발생하는 장소의 경우 실드케이블 사용		[]	[]
	• 주변 시설물들과의 상호작용에 의한 영향이 없어야 함		[]	[]
전원부	• 지반 또는 시설물의 바닥에 견고히 고정		[]	[]
	• 기후변화, 전자기 및 낙뢰 영향 방지 등의 보호장치		[]	[]
	• 자유장 지진가속도계측센서의 수평방향은 동서 방향과 남북 방향이 되도록 설치		[]	[]
	• 모든 가속도센서가 동일한 좌표축을 유지		[]	[]
계측 데이터	• 접지 루프가 형성되지 않도록 지진가속도계측기를 접지		[]	[]
	• 외부입력 전선에 서지보호장치(surge protector) 설치		[]	[]
	• 연결상태 및 전원공급 정상 상태 확인		[]	[]
	• 비상전원공급장치 설치		[]	[]
보안점검	• 행정안전부의 지진가속도계측기 통합관리시스템과 연계구동		[]	[]
	• 행정안전부의 지진가속도계측기 통합관리시스템의 데이터베이스에 정상적으로 등록		[]	[]
	• (필수) 운영시스템(OS) 최신 보안 업데이트		[]	[]
	• (필수) 바이러스 백신 프로그램 설치 및 최신 업데이트		[]	[]
점검결과	• (필수) 네트워크 보안을 위한 방화벽 활성화		[]	[]
	• (필수) 외부에서 계측시스템으로 접근 가능한 원격 프로그램 차단		[]	[]
	• 부적합 사항 조치내용 및 조치계획			