

물류창고업의 화재안전 관리계획서 작성 지침(제4조 관련)

1. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제21조의2에 따른 물류창고업 등록 대상 이면서 물류창고의 연면적이 1만5천 제곱미터 이상인 경우에는 다음 각 목의 사항을 화재안전 관리계획서에 추가적으로 기재하고 이행한다.

가. 화재예방 부분

- 1) 화재예방 및 화재 원인 조사 등 시설물 안전을 위해 물류창고 내·외부에 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설치

나. 화재대응 부분

- 1) 공간이 넓은 물류창고의 특성과 랙·선반 등의 대형 구조물로 인해 피난동선의 신속한 파악이 곤란한 경우 물류창고 내부의 작업장과 물품적치 공간 등에 피난동선이 표시된 피난안내도 및 피난유도선 등의 적절한 설치 조치
- 2) 소화기, 소화전 등 소방시설 위치가 표시된 소방시설 현황안내도 등의 적절한 설치 조치

다. 화재대비 부분

- 1) 근무자의 출·퇴근 관리 시스템·체계를 도입하는 등 비상시 근무자의 출·퇴근 현황을 신속히 사고대응 관계자에게 제공하는 조치
- 2) 물류창고 건물의 관리책임이 일원화되지 않거나 임대업체가 다수 있는 경우에는 화재안전 조치에 협력과 조정이 필요하게 되며 이를 위한 화재예방·대응·대비 분야의 협조체계 구축 및 연1회 이상 합동 교육·훈련 실시