

[별표 2]

열수송관의 안전등급(제10조 관련)

안전등급	열수송관의 상태
A	외관상 결함, 손상 등의 문제점이 없는 상태
B	경미한 결함이 존재하나 기능 발휘에는 지장이 없으며 지속적인 모니터링이 필요한 상태
C	안전에 영향을 미치는 결함이 존재하여 신속한 보수·보강, 교체·대체 및 모니터링이 필요한 상태

비고: 안전등급 C 인 경우, 보수·보강 또는 교체·대체의 지점과 모니터링 등에 대한 상세진단 내용은 안전진단 보고서에 따른다.