

[별표 2]

안전정지지진 결정에 고려하여야 하는 단층의 최소 길이(제6조 관련)

부지로부터의 거리(km)	단층의 최소 길이(km) ¹⁾
0 이상 ~ 32 미만	1.6
32 이상 ~ 80 미만	8
80 이상 ~ 160 미만	16
160 이상 ~ 240 미만	32
240 이상 ~ 320 이하	64

¹⁾ 이 길이 이하의 단층일지라도 단층 길이에 비해 단층의 변위가 크거나 기타 특이한 상황이 있는 경우 안전정지지진 결정에 고려하여야 한다.