

[별표 3]

지표단층작용에 의한 지표변형의 영향범위 결정(제7조 관련)

최대잠재지진의 규모 (모멘트규모, Mw)	지표변형의 영향범위 ¹⁾
5.5 미만	1 × 단층제어폭 ²⁾
5.5 ~ 6.4	2 × 단층제어폭
6.5 ~ 7.4	3 × 단층제어폭
7.5 이상	4 × 단층제어폭

1) 별표 3에 근거하여 평가된 구역의 폭이 800 m 이하일 경우에는 지표변형의 영향범위를 최소한 800 m로 한다. 다만, 시추조사, 물리탐사 등 충분한 수준의 지질조사를 통해 단층에 대한 3차원적 정보 등을 근거로 구역의 폭을 결정했을 경우는 예외로 한다.

2) 활동성단층 그리고 이와 연결될 것으로 추정되는 제4기 단층을 포함한 구역의 최대폭이다. 구역의 최대폭은 주 단층 상에서 부지와 가장 가까운 지점으로부터 주 단층 주향의 양 방향 16 km 범위의 조사를 통해 결정되어야 한다.