

(별지 제8호)

우정수련원 안전관리 기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 수련원을 화재 등 재난으로부터 보호하고 재난발생 시 이용자의 안전을 확보하기 위해 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(다른 법령 등과의 관계) 이 기준에서 정한 것으로 다른 법률 또는 기타 규정에 의한 안전기준이나 재난예방 활동을 갈음할 수 없다.

제2장 재난안전 시설

제3조(소화기) ① 소화기는 각 층의 복도와 전체 객실에 설치해야 하며 안내실, 휴게실 등 필요한 곳에 충분히 설치한다.

② 소화기 유효기간은 8년으로 한다. 다만 8년을 경과한 후에도 정상사용이 가능한 경우 최대 2년을 연장하여 사용할 수 있다.

제4조(완강기) ① 3층 이상 10층 이하의 모든 객실에는 완강기(시설구조상 불가피한 경우에는 간이완강기)를 설치한다.

② 완강기는 각 층의 높이를 고려하여 규격에 맞는 것을 설치한다.

제5조(비상탈출용 망치) ① 밀폐형 창문, 창문의 일부만 열리는 환기용 창문 등 비상시 쉽게 개방할 수 없는 창문이 설치된 객실에는 비상탈출용 망치를 비치해야 한다.

② 망치는 창문의 강도 등을 고려하여 적절한 크기와 형태를 갖추어야 한

다.

③ 망치는 잘 보이는 곳에 쉽게 사용할 수 있는 상태로 비치한다.

제6조(비상구) ① 비상구의 위치는 쉽게 알 수 있도록 적절한 안내표시를 해야 한다.

② 비상구는 내부에서 누구나 쉽게 개방할 수 있는 상태를 유지해야 한다.

제7조(방송설비) ① 재난중점관리수련원으로 지정된 수련원은 비상시 안내방송을 할 수 있도록 방송설비를 갖추어야 한다.

② 방송은 모든 객실을 포함하여 수련원 전체 공간에서 청취 가능해야 한다.

제3장 재난대비 훈련

제8조(훈련방향) ① 수련원 운영요원의 재난대비 훈련은 재난의 초기대응과 이용자의 안전한 대피를 목적으로 한다.

② 수련원 운영요원은 이용자의 안전 확보를 위한 기본적인 행동요령을 반복훈련을 통해 숙지해야 한다.

③ 수련원 운영요원은 119등 재난발생 시 필요한 비상연락처를 잘 보이는 곳에 게시하고 숙지해야 한다.

제9조(소화장비 실습) ① 수련원의 모든 운영요원(기술원, 경비원, 미화원 등)은 소화기 및 소화전 사용 실습을 통해 기본적인 소화장비를 실제 사용할 수 있는 역량을 갖추어야 한다.

② 소화기는 유효기간이 경과한 소화기 중에서 가장 오래된 것을 실습용으로 사용한다.

③ 소화전이 층마다 설치되어 있는 경우 훈련시마다 각 층을 달리하여 실습해야 한다.

제10조(재난방송 실습) ① 수련원 운영요원은 전원 재난방송을 할 수 있도록 방송장비 조작 및 이용자 대피안내 연습을 해야 한다.

② 방송시설이 있는 곳에는 작동법과 이용자 대피안내문을 비치하여야 한다.

③ 방송안내문은 비상구, 완강기, 비상탈출용 망치 등 비상탈출에 필요한 내용을 간략하게 안내할 수 있도록 작성한다.

제11조(훈련주기) 비상대비 훈련은 반기 1회(연 2회) 실시하되, 재난중점관리수련원은 분기 1회(연 4회) 실시한다.

제12조(운영요원의 역할 분담) ① 재난발생 시 신속히 맡은 임무를 수행할 수 있도록 운영요원의 역할을 정한다.

② 1항에도 불구하고 초등대처 및 이용자 대피안내에 필요한 기본훈련은 공통적으로 실습한다.

제13조(재난대비 훈련계획 수립) (재)우체국시설관리단 이사장은 소속 운영요원이 주도적으로 재난대비 훈련에 참여할 수 있도록 재난대비 훈련계획을 수립하여 시행해야 한다.

제4장 재난대비 안전점검

제14조(재난중점관리수련원 지정) 수련원의 구조 또는 기타의 사유에 의하여 재난(특히 화재) 발생 시 인명피해의 가능성이 상대적으로 높을 것으로 판단되는 수련원은 「재난중점관리수련원」으로 지정하여 재난 예방활동을 강화해야 한다.

제14조(안전점검) 재난대비 안전점검은 매년 1회 실시하되, 재난중점관리수련원은 매년 2회 실시한다.

제15조(점검팀 구성) 수련원의 안전점검은 관련분야 전문지식이 있는 자를 포함하여 2인 이상으로 구성한다.

제16조(점검내용) 안전점검 시 점검항목에 이 기준의 준수 여부를 포함하여야 한다.

제5장 매뉴얼 제작 및 비치

제17조(표준매뉴얼) ① 수련원별 표준매뉴얼은 우본에서 배포한 재난관리 매뉴얼을 수련원의 특성에 맞춰 수정하여 작성한다.

② 객실, 안내실, 방재실 등 필요한 곳에 비치한다.

③ Clear File에 A4용지 출력물로 제작한다.

제18조(간편매뉴얼) ① 간편매뉴얼은 재난 발생 시 이용자가 신속하게 대응할 수 있도록 간단명료하게 제작하여 객실 벽면의 눈에 잘 띄는 곳에 부착한다.

② 간편매뉴얼은 다음 각 호의 내용으로 한다.

가. 소화기 위치 및 사용법

나. 완강기 위치 및 사용법

다. 대피로 위치 및 방향

라. 긴급행동요령

< 간편매뉴얼 (예시) >

① 소화기는 객실 출입문 쪽에 있습니다.

(손잡이를 꼭 쥐면 안전핀이 뽑히지 않을 수 있으니, 손잡이를 잡지 말고 안전핀을 제거하십시오.)

② 비상대피로는 객실문을 나가면 양쪽(왼쪽, 오른쪽) 방향으로 있습니다.

(지상대피 불가 시 옥상으로 대피 가능하며, 화재(연기) 확산 방지를 위해 객실문을 닫고 대피하십시오.)

③ 비상대피로를 이용하여 대피가 불가능할 경우 객실 창문 밖(복도 끝) 완강기를 이용하십시오.

제6장 운영인력 배치

제19조(야간인력배치) ① 모든 수련원은 야간근무자를 1명 이상 배치해야 한다.

② 수련원 규모, 이용률, 운영비용 부족 또는 천재지변이나 그 밖의 기타 부득이한 사유로 운영이 중단된 때에는 야간근무자를 배치하지 않을 수 있다. 이 경우에는 무인경비 등의 대체 조치를 취하여야 한다.

제7장 재난안전 책임자

제20조(재난관리 책임자) ① 수련원을 관할하는 총괄국장은 수련원 재난관리 책임자로서의 역할을 성실히 수행해야 한다.

② 총괄국장은 관할 수련원에 재난이 발생했을 경우 재난복구를 위한 현장책임자 역할을 수행한다.

③ 우정사업본부, 직할관서, 지방우정청, (재)우체국시설관리단 등 유관기관은 재난복구 현장책임자인 총괄국장의 지휘권을 존중하고, 모든 가용한 자원을 신속히 지원해야 한다.