

비상발전기 정비·점검 기록표				결 재	담당자	담 당	과 장
기준국명							
점 검 일							
점 검 자							
구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)		
엔진부	운전시간	운전	10분 ~ 30분				
	연료량	육안	연료통 2/3 이상				
	엔진오일	육안 및 교체시기	운전 200시간 / 교체일로부터 2년				
	연료 및 공기필터	〃	〃				
	냉각수	〃	교체일로부터 8년/ 냉각수 정량누출				
	냉각팬	시운전	-				
	엔진제어반	〃	-				
	시동모터	〃	-				
	시동 축전지 전압	테스트기	각 조당 DC 12(24)V 이상				
발전부	발전전압	〃	3상 380V±5%				
		〃	단상 220V±5%				
	발전주파수	〃	60HZ±5%				
	기타		-				
자동제어부	램프점등	육안	-				
	자동시동제어	시운전	-				
	누전차단기	〃	-				
	기타						
ATS	자동전환 시험 및 정전 테스트	시운전	-				
비고							