

[별표 2]

소모성 물품 교체주기

장비명	대상	교체 주기
축전지 류	UPS 축전지	4년