

[별첨 1] <개정 2024. 8. 7.>

		안전관리 전원	안전관리 책임자	안전관리 부총괄자	안전관리 총괄자
고압가스 저장소시설 안전점검표					
시 설 명		점 검 일	20 . . .		
가스종류		점검결과			
점 검 원	(인)				

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검 주기	점검결과	비고
1	안전거리 등		- 안전거리(사업소경계,1종,2종) 유지여부 - 다른설비와의 거리 유지여부 - 화기와의 거리 유지 여부	월간 월간 일간		
2	방호벽 등		- 적정여부	주간		
3	시설등의표시 등		- 경계표지 설치여부 - 위험표지 설치여부등	일간		
4	저 장 탱 크	(가)<매물식>	- 전기적 부식방지조치 여부 - 지상에 경계표지 설치여부 - 가스방출관 설치·적정여부등	월간 일간 월간	해당 없음	
		(나)<탱크식>	- 탱크실과 처리설비실 구분 설치여부 - 강제통풍시설 작동여부 - 가스누출경보기 설치·작동 여부 - 탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부 - 부식방지조치 여부 - 가스방출관 설치·적정여부등	월간 일간 일간 월간 주간 월간		
		(다)<지상식>	- 액면계 및 스톱밸브 적정여부 - 방류독 설치 및 적정여부 - 부식방지조치 및 저장탱크의 표시 적정여부 - 독성가스 저장탱크 과충전방지장치 설치여부등	주간 월간 주간 월간		
5	고압가스 설비의 기초 등		- 부등침하(불균형 지반 침하) 및 앵커볼트 파손 유무등	일간	해당 없음	
6	가스 설비의재료 ·구조 등		- 가스설비의 구조 적정여부 - 방폭구조 적정여부 - 불연성재료 및 가벼운 지붕 구조 적정여부등	월간 주간 주간		
7	고압가스 설비의 누설시험·강도등		- 가스누출 여부 - 고압가스설비의 두께 적정여부등	일간 월간		

번호	점 검 항 목	점 검 내 용	점검 주기	점검결과	비고
8	안전장치 등	- 압력계 및 안전밸브 적정여부 - 긴급차단장치·밸브 및 경 보장치등 적정여부 - 중화설비 및 이송설비장치 적정여부등	일간 일간 주간		
9	배관 등	- 배관의 설치장소 및 구조 (2중관등)적정여부 - 표지판설치(지상백관)여부 - 부식방지조치 여부 - 신축흡수조치(급힘관, 신축 이음등)여부 - 온도유지조치(차양등)여부 - 압력계·온도계 적정여부 - 안전장치·수취기 적정여부 - 접합방법 적정여부등	월간 일간 주간 월간 일간 일간 주간 주간		
10	용기보관장소 등	- 경계표시 설치여부 - 불연재료로 설치여부 - 통풍시설 및 가스누출경보 장치 적정여부등	일간 주간 일간		
11	저장설비실 등	- 통풍시설 적정여부 - 저장실의 구분설치 여부등	일간 월간		
12	독성가스재해설비	- 확산방지조치 및 보호구 적정 여부 - 흡수설비 및 흡수제 적정여부	주간 일간	해당 없음	
13	기타시설 등	- 경보장치 및 이송설비 적정 여부 - 정전기제거 조치여부 - 비상전력 적정여부 - 통신시설·통행시설 적정여부 - 표준압력계 비치여부	일간 월간 일간 일간 주간		
점 검 자 의 견					
주: 1. 불필요한 항목에는 “해당없음”으로 표시하거나 수정·삭제 가능 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함.					