

[별표 5]

기준 및 목표 로벽 외면온도(제10조제7항, 제13조제12항, 제33조제9항 관련)

로내온도 (K){℃}	로 벽 외 면 온 도 (K){℃}					
	천 정		측 벽		외기에 접한 저면	
	기준	목표	기준	목표	기준	목표
1,573{1,300}이상	413{140}	393{120}	393{120}	383{110}	453{180}	433{160}
1,373{1,100}이상 ~1,573{1,300}미만	398{125}	383{110}	383{110}	373{100}	418{145}	408{135}
1,173{900}이상 ~1,373{1,100}미만	383{110}	373{100}	368{95}	363{90}	393{120}	383{110}
1,173{900}미만	363{90}	353{80}	353{80}	343{70}	373{100}	363{90}

비 고

- 이 표에 기재한 로벽외면온도 값은, 외기온도 293 K{20 ℃} 이하에서의 정상조업시의 경우 로의 외벽면(특이한 부분을 제외)의 평균온도에 관하여 정한 것이다.
- 이 표에 기재한 로벽외면온도는 다음에 기재한 공업로의 로벽외면온도에 관하여는 기준으로 적용하지 않는다.
 - 정격용량이 0.23 MW(200,000 kcal/h) 미만인 것
 - 로벽을 강제적으로 냉각하는 것
 - 회전요